

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.:	3434/20/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce</b>			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	61 640 785,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnic III/18047 v délce 60m a III/18025 v délce 983m. Součástí stavby je úprava a výstavba inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, vodovod), autobusové zastávky, parkovací stání, napojení na MK, úprava sjezdů a výstavba chodníků.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000160		

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4

Zadavatel obdržel dne	30.04.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	<p>Součástí soupis prací SO 310 – Dešťová kanalizace je i položka č. 151 – obklad z taveného čediče v celkové výměře 20,370m<sup>2</sup>. Obklad by měl být proveden čedičovými deskami o rozměrech 500x200x25mm. Při konzultaci s dodavatelem těchto čedičových desek jsme zjistili, že se desky z taveného čediče o těchto rozměrech nevyrábí. Bohužel jsme ani nezjistili, kde se má obklad z těchto desek provést, protože pro obklad dna šachet je tento rozměr stejně moc velký. Prosíme zadavatele o úpravu rozměrů výše popsaných čedičových desek a o sdělení, kde má vlastně být tento obklad proveden.</p> <p>a) Upraví zadavatel rozměry výše uvedených čedičových desek?  b) Kde se má obklad výše uvedenými čedičovými deskami vlastně fyzicky použít?</p>	
2	<p>Zadané soupisy prací od zadavatele jsou zadány ve dvou samostatných excelových sešitech. Jeden sešit obsahuje soupisy prací na komunikace a druhý soupisy prací na kanalizace a vodovod. Nikde jsme však nenalezli žádnou rekapitulaci. Vzhledem k tomu, že stavba má navíc ještě dva investory, bylo by ideální pro přehlednost dodat celkovou rekapitulaci včetně dělení stavebních objektů dle jednotlivých investorů.</p> <p>a) Doplní zadavatel soupisy prací o jejich rekapitulaci s dělením stavebních objektů dle jednotlivých investorů?</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	<p>Čedičová dlažba je navržena ve vtokové šachtě zkapacitňovaného silničního propustku a v zaústění zkapacitňovaného propustku do stávajícího zatrubněného potoka. Ve výkresu D.1.3.1.4e.7 je to "položka č. 5 - čedičová dlažba, dlaždice 200 x 200 x 22 mm, tl. 22 mm". Ve výkresu D.1.3.1.4e.8 je to "položka č. 4 - čedičová dlažba tl. 23 mm, stěny a dno".</p> <p>Rozměr čedičových obkladních desek není rozhodující. Důležitá je tloušťka, tedy 22 - 23 mm podle výrobce. V položce 151 je možné ocenit dlaždice pravoúhlé 200/200/22 mm.</p>
------	---

ad 2	Zadavatel nedoplní rekapitulaci, financování stavby jednotlivých objektů po investorech je specifikováno v návrhu SOD.
------	--

Datum vyhotovení:	04.05.2020
-------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*