

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	3556/20/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

### Veřejná zakázka:

#### III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	61 640 785,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnic III/18047 v délce 60m a III/18025 v délce 983m. Součástí stavby je úprava a výstavba inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, vodovod), autobusové zastávky, parkovací stání, napojení na MK, úprava sjezdů a výstavba chodníků.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000160

#### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4

Zadavatel obdržel dne	04.05.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	Ve výkazu výměr k objektu SO 120 Komunikace chybí dle PD (výkres D.1.1.2.) informativní značka IP 12 1ks. Prosím, zda Zadavatel opraví výkaz výměr a doplní tuto položku.	
2	<p>SO 310 – Dešťová kanalizace</p> <p>V TZ bod J.1 odstavec 3 – se píše: Dešťová kanalizace v silničním průtahu bude budovaná postupně po úsecích cca 50 m. Zhotovitel zajistí trvalý průjezd vozidel IZS, vedle stavební rýhy bude zřízená stavební cesta šířky 3,0 m. Bude zpevněná odpovídajícím způsobem pro pojezd vozidel IZS, například asfaltovým recyklátem. V místech křížení trasy kanalizace se stavební komunikací budou používané mobilní přejezdové zařízení (desky nebo mostky).</p> <p>Ve výkazu výměr není položka pro mobilní přejezdové zařízení (desky nebo mostky). Ve výkazu výměr se vyskytují pouze položky pro pochozí lávky, které budou sloužit pro pohyb pěších, a pro své parametry (šířka, nosnost) je nelze použít k pojíždění žádnými vozidly.</p> <p>Jakým způsobem má uchazeč předmětnou činnost ocenit? Uchazeč žádá zadavatele o doplnění rozpočtu o položky pro mobilní přejezdové zařízení (desky nebo mostky).</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Zadavatel předkládá upravený soupis prací.
ad 2	Přejezdové desky jsou uvedené v Technické zprávě ZOV dokumentace pro stavební povolení. Přejezdové desky jsou mobilní zařízení, které má ve svém vybavení každá stavební společnost specializovaná na vodohospodářské stavby. Přejezdové desky jsou součástí "dopravních inženýrských opatření", zhotovitel je ocenil v této položce.

Zadavatel MĚNÍ v zadávací dokumentaci přílohu č. 3 soupis prací dle § 99 ZZVZ. Jedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 5. 2020.

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 22.5.2020.

Datum vyhotovení:

06.05.2020

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*