



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝMĚNA ROZVODŮ VODY, ODPADŮ, ELEKTŘINY A ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/60/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	2130/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000118
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7796.html				
ODKAZ VVZ:	----				
ODKAZ TED:	----				
ZADAVATEL:	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508				
SÍDLO:	Benešova 508, Stříbro, 349 01			IČO:	68783728
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jarmila Kánská - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Jarmila Kánská				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Kocová Dana			E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

1. Výkaz výměr nezahrnuje technologické zařízení kotelny ani rozvody v kotelně, tudíž se předpokládá, že se neoceňují? - kde je hranice napojení vyměňovaných ležatých rozvodů ÚT?

Odpověď zpracovatele PD:

Kotelna není zahrnuta v rozpočtu a neoceňuje se. Hranice napojení je dle PD.

2. Znění žádosti o vysvětlení ZD

V TZ je popsáno, že přívody Cu potrubí pro tělesa budou zakrytovány - výkaz výměr žádnou takovou položku neobsahuje?

Odpověď zpracovatele PD:

Doplněno zakrytování v 1NP - viz TZ. Je doplněna položka do rozpočtu v části 733.

3. Znění žádosti o vysvětlení ZD

Výměry potrubí neobsahují potrubí průměr 22 (DN20), naproti tomu potrubí pr. 15 (DN12) je ve výkazu nadbytečná výměra.

Odpověď zpracovatele PD:

Po konzultaci s projektantem jsou položky potrubí upraveny.

4. Znění žádosti o vysvětlení ZD

Platí ve shodě s výkresovou dokumentací, že většina těles bude připojena potrubím pr. 18 (DN15)?

Odpověď zpracovatele PD:

OT jsou napojována pr.18x1.

5. Znění žádosti o vysvětlení ZD

Položka zahrnující demontáže topných těles je evidentně podhodnocena, odhad možné výměry může být až 10ti násobný?

Odpověď zpracovatele PD:

Hodnota opravena. Výměra je orientační. Není znám počet článků otopných těles.

6. Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1

Výkaz výměr neobsahuje položku demontáž tepelných izolací.

Odpověď zpracovatele PD:

Položka doplněna.

7. Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1

Ve výměře montáží tepelných izolací chybí cca 300m ve srovnání s výměrou specifikace izolací.

Odpověď zpracovatele PD:

Výměra opravena.

8. Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1

Montáž izolací není rozdělena na montáž izolačních návleků PE a pouzder z minerální vaty.

Odpověď zpracovatele PD:

Není potřeba rozdělovat. Položka nerozděluje druh izolace. Jsou to pouzdra.

9. Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1

Kde budou použity izolační návleky PE?

Odpověď zpracovatele PD:

Obecně požaduje PD izolační návleky z PE. Ale ve vyšších průměrech není v ceníku ÚRS izolace z PE a jsou použity z minerální vlny.

Informace pro účastníky zadávacího řízení:

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovatel obdržel další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace – konkrétně zejména pro část elektroinstalace, na jejichž zpracování intenzivně pracuje, zadavatel zatím nezveřejňuje upravený soupis prací a výkaz výměr. Tento bude zveřejněn až ve finální podobě po zapracování úprav vzniklých na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 18. 05. 2020

Za administrátora:

Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, příspěvková organizace