PŮDORYS MONOBLOKU 1.PP
Nový stav

V zemi vedený teplovod mezi objektem monobloku nemocnice a objektem výměníkové stanice veden v předizolovaném potrubí
Viz výkres B-03

DN 150i

dno= -1,700
vpusť= -1,740

-1,900

El.hav.ohřev

1000 l

DN 100i

kond.hosp

2000 l

2000 l

ohřev TV

HH 200

HH 200

HH 200

Detail umístění výřezu výkresu v objektu monobloku

-3,900

14 °C

SL

Potrubí vedeno na konzoli pod stropem

doplňovací stanice

úpravna vody

Vyvařit nová hrdla DN100 v místě stávajících DN50 na R+S, pro napojení nového otopného okruhu teplovodní přípojky pro objekt č.p. 499, vč. čerpadlové skupiny a armatur

HH 50

R+S

THERMOLUFT KT s.r.o.
VZT, klimatizace a vytápění
Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990
mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz

INVESTOR
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

STUPEŇ PD : DÚR+DSP+ zadávací dokumentace

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  - D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
    - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
      - D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
      - D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
      - D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE
      - D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
    - D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- E DOKLADOVÁ ČÁST

VYPRACOVAL	Jan Štětka
VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL	Ing. Jaroslav Štětka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Štětka
AUTOR	THERMOLUFT KT s.r.o.

NÁZEV STAVBY
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici monobloku - *II. etapa*
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ČÍSLO VÝKRESU
B-04

DATUM 07 / 2019 | MĚŘÍTKO 1:50 | FORMÁT: 2A4

VÝKRES
VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS MONOBLOKU 1.PP - Nový stav
D.1.4.b)