

Dále viz výkres B-08
Schéma zapojení
výměníkové stanice

Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.

Potrubí volně vedeno v objímkách nad podlahou, resp. pod stropem. V prostorách 1.np bude potrubí vedeno v tepelné izolaci, ve vytápěných prostorách ve 2.np bude potrubí vedeno neizolováno.

THERMOLUFT KT s.r.o.
VZT, klimatizace a vytápění
Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990
mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz

INVESTOR

Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

STUPEŇ PD : DÚR+DSP+ zadávací dokumentace

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  - D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
    - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
    - **D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**
      - D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
      - **D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**
      - D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE
      - D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
  - D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- E DOKLADOVÁ ČÁST

VYPRACOVAL: Jan Štětka

VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Jaroslav Štětka

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štětka

AUTOR: THERMOLUFT KT s.r.o.

NÁZEV STAVBY

Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici monobloku - *II. etapa*

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

DATUM 07 / 2019 | MĚŘÍTKO N | FORMÁT: 2A4

ČÍSLO VÝKRESU: **B-09**

VÝKRES: VYTÁPĚNÍ: SCHÉMA - okruh otopných těles č.p. 499 — *D.1.4.b)*