ZASTAVOVACÍ PLÁN 1:200
(Nový stav)

Rozměry výkopu pro uložení potrubí



Doporučené minimální rozměry výkopu pro potrubí

Průměr plášťové trubky D (mm)	A_{min} (mm)	S_{min} Při minimálním hloubce zásypu 400 mm (mm)	E_{min} (mm)
250	250	800	250

Teplovod zaveden do objektu
nové výměníkové stanice
Dále viz výkres B-06

1284

hospod. budova

Nový teplovod veden v trase
původního parovodu

cca 2900

min.13300

DN100 (kond)

DN100 (pára)

DN150 (pára)

DN150 (kond)

VO

cca 10500

min.1000

Dilatační PE polštáře
240x1000x40mm

Dilatační PE polštáře
240x1000x40mm

2x Předizol. potrubí
DN 150/250

cca 20100

min. 300

cca 35000 (dále viz výkres B-04)

Zastavovací plán není vytyčovacím výkresem!!!
Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení!
Podzemní sítě jsou na zastavovacím plánu zakresleny jen orientačně!

SO 01

2060/1

Teplovod veden z místnosti
strojovny objektu monobloku
Viz výkres B-04

THERMOLUFT KT s.r.o.
VZT, klimatizace a vytápění
Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990
mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz

INVESTOR
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

STUPEŇ PD :
DÚR+DSP+ zadávací dokumentace

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  - D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
    - D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
      - D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
      - D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
      - D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE
      - D.1.4.d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
  - D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- E DOKLADOVÁ ČÁST

VYPRACOVAL
Jan Štětka

VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL
Ing. Jaroslav Štětka

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jaroslav Štětka

AUTOR
THERMOLUFT KT s.r.o.

NÁZEV STAVBY
Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, připojení na výměníkovou stanici monobloku - *II. etapa*

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

DATUM 07 / 2019 **MĚŘÍTKO** 1:200 FORMÁT: 2A4

ČÍSLO VÝKRESU
B-03

VÝKRES
VYTÁPĚNÍ: ZASTAVOVACÍ PLÁN - Nový stav
D.1.4.b)