


## VODOMĚRNÁ SESTAVA



- PŘECHODKA Z PE POTRUBÍ (SPOJKA) SE ZÁVITEM
- KULOVÝ KOHOUT 1"
- FILTR ZÁVITOVÝ 1"
- REDUKCE DN25/15
- PŘEVLEČNÁ MATICE 1" PRO PŘIPOJENÍ VODOMĚRU
- DOMOVNÍ VODOMĚR Q3 = 2,5 m<sup>3</sup> (DN15), STAV. DÉLKY 160 mm, PRO MONTÁŽ VYNECHANÁ DÉLKA 165 mm
- PŘEVLEČNÁ MATICE 1" PRO PŘIPOJENÍ VODOMĚRU
- REDUKCE DN25/15
- KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM 1"
- ZPĚTNÁ Klapka 1"
- PŘECHODKA (SPOJKA) SE ZÁVITEM NA MATERIÁL VNITŘNÍHO VODOVODU

## LEGENDA:

- NOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY

## POZNÁMKY:

- VÝŠKY NÁPOJENÍ VODY NA ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE – DLE PBŘ
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3% SMĚREM K VÝTOKOVÉ ARMATUŘE
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!



Vrchlického 1590  
Litvínov 436 01  
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz  
Mob: +420 721 027 892  
web: www.HLprojekt.cz

Generální projektant: **MPtechnika**  
Francouzská č. p. 149, 345 62 Holýšov  
Vypracoval: Vojtěch Procházka  
Ing. Josef Holub  
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Holub  
ČKAIT 0013883, autorizovaný technik, specializace ZTI

Číslo zakázky: 2020\_00046  
Stupeň dokumentace: DPS  
Měřítko: 1:50  
Formát: 420x297 mm  
Datum: 07/2020

|                |   |                |                     |
|----------------|---|----------------|---------------------|
| Název akce:    | STAVEBNÍ ÚPRAVY MYČKY AUT ZZSPK VZ Domažlice                                | Číslo paré:    | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Místo stavby:  | Parc.č. st. 462/10, 5430/5, katastrální území Domažlice                     |                |                     |
| Investor:      | ZZS Plzeňského kraje, Klatova třída 2960/200, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |                |                     |
| Profese:       | D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE                                       |                |                     |
| Název výkresu: | Vodovod: Půdorys 1.NP   | Číslo výkresu: | 03                  |