



DISTRIBUCE

7K 96341/20

KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje		Č.dop.
Došlo: 25 -09- 2020		Zprac.
Č.j.	Ukl. zn.	
Počet listů	Počet příl.	

Plzeňský kraj, Bc.Tomáš Morávek
Škroupova 18
Plzeň
301 00



DocID:001039720531

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001110567867

NAŠE ZNAČKA
8120076714

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
22. 9. 2020

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120076714

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Skvrňany 36, kat. území: Skvrňany, parc. č.: 2204/99, 318 00 Plzeň, Skvrňany, ze dne 11. 9. 2020, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Přeložka zařízení distribuční soustavy (DS) zemního kabelu NN (0,4kV) mezi R132 - P133 v rozsahu od pozemku parc.č. 2204/25 po přípojkovou skříň č. 1253 na pozemku parc.č. 2204/72 v k.ú. Skvrňany bude přeložen do nové trasy mimo kolizní prostor se stavebním záměrem žadatele. Přesnou trasu nutno upřesnit v rámci zhotovení PD v koordinaci s žadatelem. Stávající zemní kabel PDS v kolizi zůstane v zemi a bude odpojen. V nákladech přeložky není zahrnuto vytěžení odpojeného kabelu. Finální povrchy pro novou trasu kabelu nutno řešit v koordinaci. Upozornění: V kolizním prostoru stavebního záměru žadatele se dále nachází cizí zařízení, které není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a není v rámci uvedené přeložky řešeno.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Vratislav Hrách. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 888 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 24. 3. 2021, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální obsluha

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00