

| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| NÁZEV ZAKÁZKY | | | | | |
| REKONSTRUKCE BUNĚK – 2. vyhlášení | | | | | |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/171/CN/20 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 4604/20/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P20V00000557 |
| ODKAZ - EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8235.html | | | | |
| ODKAZ VVZ: | | | | | |
| ODKAZ TED: | | | | | |
| ZADAVATEL: | Rokycanská nemocnice, a.s. | | | | |
| SÍDLO: | Voldušská 750, Rokycany, 337 22 | | | IČO: | 26360900 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva Ing. Marek Kýhos, MBA – člen představenstva | | | | |
| POVĚŘENÁ OSOBA: | Ondřej Bauer, manager BOZP, technický úsek | | | | |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace | | | | |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | | | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka | | | | |
| POVĚŘENÁ OSOBA: | Ing. Václav Štrunc | | | E-MAIL: | vaclav.strunc@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | Stavební práce | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: | III.sk. VZMR |
| FINANCOVÁNO Z EU: | ne | | | | |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „REKONSTRUKCE BUNĚK – 2. vyhlášení“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 30. 10. 2020 prostřednictvím elektronického podání přes EZAK, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, přičemž barevně je bezprostředně pod dílčím dotazem odpověď zadavatele:

„Tímto bych chtěl požádat o dodatečné informace k následujícím položkám:

- Zárubně
 - o Pol. Č. 22 - Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 – 3 ks (a spojené položky č.23,24)

- Pol. Č. 171 - Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm – 3 ks (a spojené položky č.172)

Prosím o upřesnění, o jaký typ zárubní se tedy bude skutečně provádět, případně co je přesně myšleno položkou č. 172 jestli skutečně jde o obložková zárubeň, a ne případně o nějaké obložení ocelové zárubně.

Vstupní dveře do bytu mají ocelové zárubně a další zárubně do koupelny, kuchyně, pokoje jsou obložkové, dřevěné.

- *Revizní dvířka*

- *Prosím o doplnění informací k položkám č. 91, 92(Dvířka 30/30, dvířka revizní nerezová s otvory na plynová měřidla 605x1205mm) a to přesněji jestli se má počítat s položkou č.91 jako montáž k položce č. 92 či jestli se s touto položkou má počítat jako se samostatným prvkem obsahující dodávku a montáž revizních dvířek 30x30. Také prosím o upřesnění položky č.92 přesněji jestli se opravdu jedná o revizní dvířka pro plynová měření o těchto rozměrech 605x1205 mm, a také jestli by mohlo být známo umístění těchto dvířek.*

- *Prosím o doplnění informací k položkám č. 208, 209(Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených, dvířka revizní 600x600 bílá) přesněji zda velikost těchto revizních dvířek je správná a zároveň místo uložení těchto dvířek.*

V koupelně je sprchová vanička. Do instalační šachty se instalují ocelová / protipožární dvířka pro účel protipožární ochrany, ale plyn v bytech není. Plyn je zaveden pouze do kotelny.

- *Podlahy z dlaždic*

- *Prosím o doplnění informace k oddílu D771 přesněji co je myšleno položkou č. 185 (Rohož celoplošně lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží do podlah) a dále v tomto oddíle chybí položka samotné podlahové dlažby, pokud ovšem tato položka není započítána v položce č. 181 (Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 85 ks/m2) kde by tím pádem šlo jak o dodávku podlahové dlažby tak zároveň její montáž. Případně pokud položka č.185 zaujímá místo podlahové dlažby tak prosím o doplnění technických parametru k této položce ať může být provedeno její řádné nacenění“.*

V koupelně Dlažba je v bytech / buňkách pouze v koupelně a v dalších částech bytu bude položeno linoleum.

Odpověď projektanta na dotaz / žádost o vysvětlení ZD č. 2:

Dvířka v položce 91 a 92 se rozumí požární dvířka 300 x 300 mm s požární odolností EI 30DP3. Bohužel rozpočtový program Kros při převodu do Excelu ve formátu „veřejná soutěž“ občas maže uživatelem zadané znění a prostě si tam napíše původní text, i když na monitoru je

přepsaný text. Znovu jsem zadal text sdělující, že se jedná o požárně odolné dvířka a tentokráte zůstal text zachovaný.

Dlažba ve specifikaci opravdu chyběla – nevím proč, v původní rozpočtu byla. Holt všemi těmi úpravami, ale to není omluva. Opravdu mi to tam ve finální verzi chybělo.

Hydroizolace pod dlažbou je stěrka, takže ve specifikaci není nic, a je to tak dobře. Nebudeme tam vkládat např. fólii jako na terasách.

Další sdělení pro účastníky zadávacího řízení:

Termín pro podání nabídek se mění - prodlužuje, nový termín pro podání nabídek je 06. 11. 2020 do 10:00 hod.

S ohledem na skutečnost, že se ve výkazu výměr doplnila chybějící položka, opravila se textová nesrovnalost u další položky a ve smyslu přehlednosti oprav se zveřejňuje opravený výkaz výměr, který je určen pro ocenění, ve smyslu přehlednosti a číslování položek. Ostatní přílohy zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Příloha: NOVÁ PŘÍLOHA č. 3 b) Výzvy - SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVA z 2. 11. 2020

V Plzni dne 03. 11. 2020

V zastoupení zadavatele administrátor VZ: