

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.	377 172 411
č.j.	9293/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora - III. část			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	52 705 391,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/231 v úseku konce zástavby městské části Bílá Hora po začátek zástavby Zruč - Senec před nově vybudovanou okružní křižovatkou v délce 1040 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2020-039369		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000444		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 12. a 13. 11. 2020 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Prosíme o podrobnější vysvětlení obsahu položek č. 8-12 v objektu VRN. Z jejich popisu není jasné, jaké práce jsou s nimi spojeny a nelze je proto bez podrobnější specifikace správně ocenit.		
2	Ve výkresu C.2. a Koordinační situační výkres - 1. díl PD je navrženo Dřevěné zábradlí výšky 60 cm, provedeno z dřevěných kůlů 20 cm, svodnice kůly 15 cm, délka 240 cm. Naproti tomu je v aktualizovaném výkazu v SO 101.1.ZH, položka č. 911111111 montáž zábradlí ocelového zabetonovaného - 240 m. A položka č. 55391530.M... zábradlí z dílců kovových s nátěrem - 2190,4 kg. Mohl by, prosím, zadavatel upřesnit, který druh zábradlí bude použit? Ocelové nebo dřevěné?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	8 – Inženýrská činnost Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní sdělovací kabely, elektrické vedení, odvodňovací potrubí, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. 9 – Ostatní zkoušky Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, zkoušky nad rámec ČSN 10 – Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení Odborný dozor geologa včetně ověření předpokladů typu a skladby podloží a obnaženého podzákladí, zjištěné změny koordinovat s úpravou navržených konstrukcí. Pro úpravu pláň aktivní zóny komunikace na celou stavbu 11 – Ostatní náklady 1 Informační tabule – velkoplošný reklamní panel dle podmínek dotačního programu IROP, max. formát 5,1 x 2,5 m (1 KUS) 12 – Ostatní náklady 2 Pamětní deska po dokončení dle podmínek dotačního programu IROP, min. velikost 300 x 400 mm (1 KUS)
ad 2	Platí ocelové zábradlí dle výkazu výměr v SO 101.1.ZH. Parametry zábradlí: km 2,030 - km 2,270, pravostranně, délka 240 m. Trubka 44,5x3 - 3,07 kg/m Trubka 38x3 - 2,59 kg/m Trubka 25x2,5 - 1,39 kg/m Průměrná hmotnost na 1 pole zábradlí (délka 2,5 m)*počet polí (96 polí na 240 m) $(((3,07*(2,5+1,3+1,3))+(2,59*2,5)+(1,39*0,64)))*96=2\ 190,490\ [A]$
Datum vyhotovení: 18.11.2020	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky