


LEGENDA:



DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CY4  
LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 53W/7700lm, EP IP44



ZÁSUVKA 400V/16A, IP44



ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP44



PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ ŘAZ.6 230V/10A, IP44



VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 400V



POŽÁRNÍ UCPÁVKA NA ROZHRANÍ POŽ.ÚSEKŮ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN-C-S

POZNÁMKA:

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY (30,3J)x1,5  
VEŠKERÉ ROZVODY ELETKROINSTALACE BUDOU VEDENY V LIŠTÁCH NA POVRCHU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM

<div><div>GT Energy</div><div>green technology</div></div> <div>Objednatel: SPŠ Tachov Světce 1 Tachov</div>				<div>Název a účel díla:</div> <div>MODERNIZACE ZDROJE TEPLA SPŠ TACHOV</div> <div>dokumentace pro stavební povolení</div>				<div>Paré č.:</div>									
<div>Odpovědná osoba: Jaroslav Šebek</div> <div>Vypracoval: Jaroslav Šebek</div> <table><tr><td>Datum:</td><td>10/2019</td><td>Stupeň:</td><td>DSP</td></tr><tr><td>Měřítko:</td><td>1:50</td><td>Formát:</td><td>2xA4</td></tr></table>				Datum:	10/2019	Stupeň:	DSP	Měřítko:	1:50	Formát:	2xA4	<div>Název přílohy:</div> <div>SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 1.PP</div>				<div>Změna: - Číslo příl.: 03</div>	
Datum:	10/2019	Stupeň:	DSP														
Měřítko:	1:50	Formát:	2xA4														