

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

ATLETICKÝ TUNEL - SOUE VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ - DESIGN & BUILD

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/110/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	5530/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000551
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8229.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/190882				
ODKAZ TED:	----				
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56				
SÍDLO:	Vejprnická 56, Plzeň, 318 00			IČO:	69456330
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Jaroslav Černý - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jaroslav Černý				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová			E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 8. 12. 2020 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: *(souvisí s odpovědí zadavatele na dotaz č. 6 vysvětlení ZD č. 1)*

Žádáme o upřesnění, zda prostor pro nácvik vrhačských disciplín je uvažován pouze pro nácvik, jak je uvedeno v příloze SOD č. 1 „Technické a provozní požadavky Objednatele“ nebo se uvažuje i se soutěžním využitím. Uvažuje se o využití tohoto sektoru pouze pro nácvik vrhu koulí, nebo též pro nácvik odhodu disku či oštěpu?

Žádáme o upřesnění, zda prostor pro skok o tyči je uvažován pouze pro nácvik, nebo se uvažuje i se soutěžním využitím a pokud ano do jaké věkové a výkonnostní kategorie?

Odpověď zadavatele:

Prostor pro vrhačské disciplíny v novém objektu Atletického tunelu se uvažuje pouze pro nácvik těchto disciplín. Uvažované vrhačské disciplíny jsou: hod diskem, hod kladivem a vrh koulí. Pro tyto disciplíny je potřeba vybudovat diskařský kruh s kruží na přestavění pro vrh koulí. Další specifikace viz. upravená příloha SoD č. 1 „Technické a provozní požadavky Objednatele“.

Prostor pro skok o tyči je uvažován pouze pro nácvik sportovců. Specifikace platí viz příloha SoD č.1 „Technické a provozní požadavky Objednatele“.

Dotaz č. 2:

V příloze SOD č. 1 „Technické a provozní požadavky Objednatele“ jsou pro běžeckou dráhu požadovány všechny rozměry odpovídající pravidlům IAAF, skladba sportovní podlahy splňující mezinárodní standardy a certifikát IAAF.

Prosíme o upřesnění, zda bude požadována následná certifikace sportoviště pro nově vybudovanou běžeckou dráhu atletického tunelu?

Odpověď zadavatele:

Pro běžecké dráhy jsou dle požadavků Zadavatele požadovány především všechny rozměry odpovídající pravidlům IAAF. Skladba sportovní podlahy se bude řídit mezinárodními standardy IAAF a normou pro tyto podlahy. Dle přílohy SoD č. 1 „Technické a provozní požadavky Objednatele“ je nutná certifikace IAAF povrchu drah.

Dotaz č. 3:

Žádáme o upřesnění požadavku na provozní propojení atletického tunelu se sousední sportovní halou:

Je požadováno provozní propojení zázemí sousední haly se samotným atletickým sportovištěm nového tunelu nebo s novým zázemím pro sportovce vybudovaným v rámci nového tunelu?

Je možno řešit požadavek na zajištění přístupu do hlediště sportovní haly separátně, tj. BEZ vazby na výše uvedené provozní propojení zázemí sport. haly a nového atletického tunelu ?

Odpověď zadavatele:

Přístup na tribuny stávající sportovní haly je popsán v Zadávací dokumentaci „Příloha č. 2 – návrh smlouvy včetně příloh, Příloha č. 1 Požadavky objednatele“, v části „Požadavky Objednatele na Stavbu“. Provozní napojení navrhovaného atletického tunelu na stávající sportovní halu Sportovního gymnázia musí být zajištěn přes zázemí sportovní haly. Požadavek provozovatele Sportovního

gymnázia je, zajistit přístup do hlediště sportovní haly mimo stávající vstupy přes hrací plochu. Napojení je tedy možné pouze přes horní část hlediště sportovní haly.

Dotaz č. 4:

V příloze SOD č. 1 „Technické a provozní požadavky Objednatele“ je požadavek na zohlednění bezbariérového přístupu.

Prosíme o sdělení, zda se uvažuje s možností samostatného přístupu a výkonu sportovních aktivit osob ZTP v prostoru atletického sportoviště?

Odpověď zadavatele:

Novostavba Atletického tunelu se zázemím pro sportovce má splňovat požadavek na bezbariérový přístup pro osoby ZTP ve všech částech objektu (tedy jak pro samotný atletický tunel, tak pro zázemí sportovců).

Dotaz č. 5:

V příloze SOD č. 1 „Technické a provozní požadavky Objednatele“ je uveden požadavek na náhradu parkování takto:

„Realizovat náhradu stávajících parkovacích stání v minimálním počtu 38 míst, včetně 2 míst pro osoby se sníženou schopností pohybu, a parkování pro autobusy v délce 45 m a obratiště pro autobusy, tzn., aby byl zachován stávající rozsah vybudované parkovací kapacity.“

„Při projektové činnosti je nutné respektovat stávající návrh obratiště a vypořádat se s možným dopravním napojením. Realizaci obratiště následně obstará Objednatel.“

Žádáme o potvrzení požadavku na počet nahrazených parkovacích míst pro OA, kdy požadovaný počtem 38+2 míst pro osobní automobily dochází k navýšení stávající kapacity parkování, bez započtení parkovacích míst požadovaný pro samotnou novostavbu atlet. tunelu.

Žádáme o sdělení, zda je přípustné koncipovat náhradu parkování bez ohledu na stávající návrh obratiště v případě, že koncepce náhrady parkování bude současně řešit otáčení vozidel BUS ?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje dle darovací smlouvy s městem Plzeň zajistit parkovací plochy v minimálním počtu 38 + 2 pro osobní automobily.

Uchazeč musí brát v potaz a respektovat stávající projektovou dokumentaci obratiště autobusů a počítat a respektovat jeho umístění.

Dotaz č. 6:

V příloze SOD č. 1 „Technické a provozní požadavky Objednatele“ je v části C.1 uveden požadavek:

„V objektu se provede běžná instalace vnitřní sítě, která umožní napojení časomíry, výsledkové tabule a provozní počítačové sítě.“

„M+R – požadavek na ovládání prostor vybraných prostor dálkově z centrálního místa.“

Prosíme o upřesnění požadavku na rozsah datové sítě a určení místa napojení datové sítě. Dále prosíme o upřesnění, zda je požadováno zřízení zabezpečovacího či kamerového systému v rámci dodávky stavby?

Časomíra a další provozní zařízení sportoviště jsou dodávkou objednatele?

Prosíme o upřesnění požadavku na systém M+R, tj. která zařízení mají být ovládána dálkově a z jakého místa? Jedná se o ovládání vytápění a větrání konkrétních nebo všech prostor, nebo též o dálkové ovládání některých komponent elektroinstalace (např. osvětlení v atletickém tunelu)?

Odpověď zadavatele:

Veškerá technická infrastruktura pro nový objekt Atletického tunelu se zázemím pro sportovce bude napojena přes stávající sportovní halu. S kamerovým systémem se neuvažuje, ale je požadován zabezpečovací systém a jeho propojení se stávající sportovní halou (EPS).

Ano, časomíra a další provozní věci, spojené přímo s provozem Atletického tunelu, si bude Zadavatel dodávat sám.

Systém M+R je definován v zadávací dokumentaci, neuvažuje se s dálkovým ovládáním.

Dotaz č. 7:

Žádáme o upřesnění požadavku na vnitřní teplotu 15°C v atletickém tunelu ve vztahu k chlazení prostoru v letním období. Prosíme o upřesnění, jaká je maximální přípustná teplota v prostoru atletického sportoviště v letním období.

Odpověď zadavatele:

Provoz objektů bude celoroční. Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí jsou řešeny vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., v platném znění. Jedná se o školské zařízení, možno zařadit jako tělocvičnu. Max letní teplota 28° C.

Tab. 4 Intenzita větrání čerstvým vzduchem v zařízení a provozovnách pro výchovu a vzdělávání

Typ prostoru	Výměna vzduchu [$\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$]
Učebny	20 až 30 na 1 žáka
Tělocvičny	20 až 90 na 1 žáka *
Šatny	20 na 1 žáka
Umývárny	30 na 1 umyvadlo
Sprchy	150–200 na 1 sprchu
Záchody	50 na 1 kabinu 25 na 1 pisoár

* s ohledem na využití tělocvičny

Tab. 5 Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek

Typ prostoru	Výsledná teplota			Rychlost proudění v_a [$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$]	Relativní vlhkost Rh [%]
	$t_{g \text{ min}}$ [°C]	$t_{g \text{ opt}}$ [°C]	$t_{g \text{ max}}$ [°C]		
Učebny	20	22 ± 2	28	0,1 až 0,2	30 až 65
Tělocvičny	18	20 ± 2	28	0,1 až 0,2	30 až 65
Umývárny	20	22 ± 2	28	–	–
Sprchy	24	–	–	0,1 až 0,2	30 až 65
Záchody	18	–	–	0,1 až 0,2	30 až 65
Chodby	18	–	–	0,1 až 0,2	30 až 65

Upozornění: Lhůta pro podání nabídek se nemění, vysvětlením ZD se zadávací podmínky nemění.

V Plzni

v zastoupení zadavatele

Ing. Dana Kocová, Centrální nákup, příspěvková organizace