

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.	377 172 411
č.j.	163/21/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu

### Veřejná zakázka:

#### II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora - III. část

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	52 705 391,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/231 v úseku konce zástavby městské části Bílá Hora po začátek zástavby Zruč - Senec před nově vybudovanou okružní křižovatkou v délce 1040 m.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2020-039369
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000444

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 8 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne 04.01.2021 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

- 1 Pro vyjasnění zadání na VZ „II/231 rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora – III. část“ prosím o sdělení, co znamená pol. 2 ze SO 101.1.ZH a pol. 2 ze SO 101.1.ZV.
- 2 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 6 587,580  
VV 6587,58 6 587,580  
VV Součet 6 587,580
- 2 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 918,660  
VV 918,66 918,660  
VV Součet 918,660
- Tyto položky generují suť do položky „poplatek za uložení stavebního odpadu z prostého betonu“. O jakou vrstvu se jedná? Je to opravdu beton nebo vrstva KCS? V bilanci zemních prací v závěru TZ tomuto objemu odpovídá sloupec s názvem „odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem“. Jedná se tedy o podkladní vrstvy asfaltobetonu, které se nebudou frézovat, ale bourat celé kry? V TZ jsem odpověď nenašel.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Výkaz výměr je v pořádku. Tyto pol. skutečně generují suť do pol. „poplatek za uložení stavebního odpadu z prostého betonu“ a jedná se o podkladní vrstvy asfaltobetonu, které se nebudou frézovat, ale bourat. Dotazovatel v tomto případě chápe výkaz výměr a PD správně.

Datum vyhotovení:	05.01.2021
-------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*