

<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6</b>					
<b>NÁZEV ZAKÁZKY</b>					
<b>ATLETICKÝ TUNEL - SOUE VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ - DESIGN &amp; BUILD</b>					
<b>SPISOVÁ ZNAČKA:</b>	CN/110/CN/20	<b>ČÍSLO JEDNACÍ:</b>	155/21/CN	<b>SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:</b>	P20V00000551
<b>ODKAZ - EZAK:</b>	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8229.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8229.html</a>				
<b>ODKAZ VVZ:</b>	<a href="https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/190882">https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/190882</a>				
<b>ODKAZ TED:</b>	----				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Vejprnická 56, Plzeň, 318 00</b>	<b>IČO:</b>	<b>69456330</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	<b>Ing. Jaroslav Černý - ředitel</b>				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Jaroslav Černý</b>				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň</b>	<b>IČO:</b>	<b>72046635</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	<b>Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka</b>				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Dana Kocová</b>	<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:dana.kocova@cnpk.cz">dana.kocova@cnpk.cz</a>		
<b>DRUH VZ:</b>	<b>Stavební práce</b>	<b>REŽIM VZ:</b>	<b>Podlimitní</b>	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	<b>Otevřené řízení</b>
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 15. 01. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, dne 18. 01. 2021 byla doručena další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti o vysvětlení zadavatel tímto odpovídá.

#### **Dotaz č. 1:**

*Dle vyjádření odborného dodavatele umělého povrchu pro atletickou dráhu nám bylo sděleno, že tomu určené výrobky se vyrábějí a zkouší v souladu s požadavky normy EN 14 877, nikoliv dle zadavatelem požadované EN 14 904. Žádáme zadavatele o potvrzení, že bude akceptovat umělý povrch pro atletickou dráhu s prohlášením o vlastnostech dle EN 14 877.*

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel bude akceptovat i umělý povrch pro atletickou dráhu s prohlášením o vlastnostech dle EN (ČSN) 14 877. Tak jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci v Příloze č. 2 – Návrh smlouvy vč. příloh a v Příloze č. 1 Smlouvy - Požadavky Objednatele (str. 46) a v části A – Stavební program (str. 48).

### **Dotaz č. 2:**

*Žádáme zadavatele o závazné stanovisko k níže uvedenému dotazu:*

*V Příloze č. 1: Požadavky Objednatele v části A – STAVEBNÍ PROGRAM je v tabulce místností uvedeno pro „místnost“ ATLETICKÝ TUNEL plocha min. 1.500 m<sup>2</sup> s výčtem povinného vybavení. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v odpovědi na dotaz č. 8 zadavatel zároveň připustil částečný prostorový překryv jednotlivých zón. Chápe uchazeč správně, že při splnění všech požadovaných parametrů a požadavků na Atletický tunel a na plochy a vybavení všech ostatních místností, může být plocha Atletického tunelu i menší než požadovaných 1.500 m<sup>2</sup>, aby se tímto nadbytečným požadavkem jen uměle nevytvářel „hluchý“ prostor?*

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel nepředpokládá, že by docházelo k souběhu tréninků všech disciplín v jednu dobu, zároveň, ale je předpoklad tréninku několika disciplín současně. Z toho vyplývá možnost částečného prostorového překryvu jednotlivých zón (tak jak zadavatel uvedl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v odpovědi na dotaz č. 8), proto také byla stanovena v Zadávací dokumentaci minimální plocha atletického tunelu, aby byl umožněn tréninkový proces několika disciplín současně (ale ne všech). Jedná se tak o kompromis s cílem maximálně využít stanovený prostor. Plocha uvedená v Zadávací dokumentaci vychází ze zkušeností Atletického svazu a Sportovního Gymnázia u obdobných zařízení. Zadavatel tak znovu potvrzuje, že stanovená plocha 1 500 m<sup>2</sup> pro „místnost“ ATLETICKÝ TUNEL, je minimální, proto plocha nemůže být menší než požadovaných 1 500 m<sup>2</sup>.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění, vysvětlením ZD se zadávací podmínky nemění.**

V Plzni

v zastoupení zadavatele

Ing. Dana Kocová, Centrální nákup, příspěvková organizace