



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

5.1b ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313 – VZDUCHOTECHNIKA

SPIŠOVÁ ZNAČKA:	CN/188/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	236/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000004
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8321.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313				
SÍDLO:	Blatenská 313, Horažďovice, 341 01	IČO:	00077631		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Vladimír Greger - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Vladimír Greger				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	OPŽP, reg.č.proj. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011506				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a mění zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 26. 1. 2020 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky, které nejsou součástí VZT, ale stavby, elektra. V pokynech pro vyplnění je uvedeno, že se modrá políčka mají vyplnit. Máme je tedy nechat prázdné? Např. položky 1.04, 3.13, ..

1	1.04	Úprava okna_tělocvična - dodávka stavby	ks	2,00000	0,00	Vlastní	Indiv
---	------	-----------------------------------------	----	---------	------	---------	-------

11	3.13	SDK obklad VZT jednotky - dodávka stavby, V SDK obkladu ponechat otvor odvodu vzduchu , Min. volná, průtočná plocha 0,035 m2 - osadit mřížkou nebo jiným pohledovým prvkem	ks	1,00000	0,00	Vlastní	Indiv
----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	---------	-------

75	Pol31	Elektroinstalace - dodávka stavby	kus	1,00000	0,00	Vlastní	Indiv
----	-------	-----------------------------------	-----	---------	------	---------	-------

Odpověď zpracovatele PD: Položky 1; 11 a 75 jsou vypuštěny z VV.

Poznámka administrátora: Upravený položkový soupis prací a výkaz výměr je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz č. 2: V listu VZT 1 01 Pol jsou uvedena čidla CO2 (3 prostorové a 4 v potrubí), zároveň jsou čidla uvedena i v listu MaR pro VZT 1 02 Pol. Jedná se o stejná čidla? Nejsou tam uvedena 2x?

1	ADS-CO2-230	Čidlo CO2 - prostorové	ks	3,00000	0,00	Vlastní	Indiv
2	Systemair-CO2	Čidlo CO2 - do potrubí	ks	4,00000	0,00	Vlastní	Indiv

Odpověď zpracovatele PD: Jedná se o duplicitu. Čidla v listu MaR pol. 1 a 2 jsou vypuštěna z VV.

Poznámka administrátora: Upravený položkový soupis prací a výkaz výměr je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz č. 3: Nenašli jsme ve výkresech umístění 21 ks detektorů s alarmem. V TZ nejsou uvedena. Je to dodávka VZT?

72	M004	Detektor oxidu uhličitého s alarmem (zvukovou signalizací při překročení hodnoty CO2 v místnosti 1200 ppm). Detektor s min. třířádkovým LED displejem bude zavěšen na zdi proti oknům ve výšce 1500 mm od podlahy v dosahu el. energie. Současně bude umět snímat vlhkost a teplotu v místnosti, napájení adaptérem - přesná specifikace dle TZ	ks	21,00	0,00	0,00
----	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

Odpověď zpracovatele PD: 21 ks detektorů CO2 je součástí VZT a stejně tak přesná specifikace s umístěním je v TZ na str. 1 a 2. K nacenění položky není nutný zákres do půdorysů PD.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace (nový soupis prací a výkaz výměr- revize R1) zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek do **17. 2. 2021 do 10:00 hodin.**

Příloha:

- **Nový soupis prací a výkaz výměr** – revize R1, která je v souladu s tímto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace