



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

5.1b ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313 – VZDUCHOTECHNIKA

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/188/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	271/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000004
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8321.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313				
SÍDLO:	Blatenská 313, Horažďovice, 341 01	IČO:	00077631		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Vladimír Greger - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Vladimír Greger				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	OPŽP, reg.č.proj. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011506				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a mění zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29. 1. 2020 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Prosím o rozměrovou specifikaci VZT jednotek z. č. 1 a 2. umístěných v prostoru okna.

Odpověď zpracovatele PD: *Přibližné rozměry jednotky jsou 600 x 370 mm, hloubka dle tl. zdiva tj. 500 mm.*

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Nedochozí ke změně zadávacích podmínek. Jedná se pouze o formální vysvětlení.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace