

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/10145/20

Spis. zn.: ZN/2259/ŽP/20

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 125

Radim Koura

K Zaječím vrchu 905

339 01 KLATOVY

Vyřizuje: Mgr. David Macho 

Datum: 20.05.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, příslušný orgán státní správy (dále jen krajský úřad) podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ovzduší“) a § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

souhlasí

podle §11 odst. 2) písm. c) zákona o ovzduší s provedením stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování **„Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně“** v rámci akce **„VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ SŠ HORAŽDOVICE“** – (plynová kotelna – kód zdroje 1.1. podle přílohy č. 2 zákona o ovzduší; instalace tří nových plynových kondenzačních kotlů zapojených v kaskádě s výkonem 3x 120 kW), umístěného v provozovně: Blatenská 313, 341 01 Horažďovice, na pozemku p.č. st. 227/9, st. 227/8, st. 227/6 v k.ú. Horažďovice, jehož investorem je **„Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313“**, se sídlem Blatenská 313, 341 01 Horažďovice, IČO:00077631, (dále jen „účastník řízení“), za těchto podmínek:

- **Před uvedením výše uvedeného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší do provozu, požádá účastník řízení krajský úřad o povolení provozu na dobu určitou podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ovzduší. K žádosti přiloží aktuální projektovou dokumentaci s přesným popisem technologie. Další obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu jsou uvedeny v příloze č. 7 k zákonu o ovzduší.**

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 07.05.2020 pod č.j. PK-ŽP/10145/20 žádost právnické osoby „Adestik s.r.o., IČO: 25247069“, která zastupuje na základě plné moci účastníka řízení ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska k provedení stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší **„Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně“** v rámci akce **„VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ SŠ HORAŽDOVICE“** umístěného v provozovně: Blatenská 313, 341 01 Horažďovice, na pozemku p.č. st. 227/9, st. 227/8, st. 227/6 v k.ú. Horažďovice, dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ovzduší.

V současnosti slouží jako zdroj tepla pro celý objekt střední školy centrální plynová kotelna, která se nachází v podkrovním prostoru ve východní části objektu. Jsou instalovány dva litinové teplovodní kotle Viadrus G300 o jmenovitém tepelném výkonu 218 kW. Nově bude jako zdroj tepla sloužit plynová kondenzační kaskáda o jmenovitém tepelném výkonu 3x 120 kW a bude instalována v prostoru stávající kotelny. Odvod spalin od kotlové kaskády bude proveden novým izolovaným kouřovodem do kaskády o vnitřním průměru 160 mm, která bude napojena na spalinovou vložku o vnitřním průměru 200 mm, vedenou stávajícím komínem o vnitřním průměru 300 mm.

Se žádostí bylo předloženo: kopie plné moci k zastupování účastníka řízení, „CELKOVÁ DOKUMENTACE STAVBY v akci VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ SŠ HORAŽDOVICE“ zpracovaná právnickou osobou „Adestik s.r.o. IČO: 25247069“ (datum zpracování: 07/2019).


Souhlasné vyjádření č.j.: ČIŽP/43/2020/2098 ze dne 18.05.2020 k provedení stavby výše uvedeného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, obdržel krajský úřad od České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň.

Podle bodu 1.1. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, je plynová kotelna vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.

Závazné stanovisko vydané podle §149 správního řádu je závazné pro výrokovou část rozhodnutí nebo pro ohlášení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Poučení

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, a proto se proti němu nelze odvolat. Jeho obsah je možné napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko podkladem.

Ing. Václav Liška
vedoucí oddělení technické ochrany

Příloha pro účastníka řízení

Dokumentace

Rozdělovník

Účastník řízení:

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, Blatenská 313, 341 01 Horažďovice
v z. Radim Koura, K Zaječímu vrchu 905, 339 01 Klatovy

Dotčený orgán:

Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň, Klatovská třída 591/48, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Ostatní:

MěÚ Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

