

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.:	2201/21/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	20 183 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících mostních objektů a výstavba nových mostů ev.č. 0276 - 1,2.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000067		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	04.03.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Z jakých ocelových profilů má být sestaveno mostní zábradlí ?		
2	Má být výška zábradlí 1,1 m nebo 1,3 m (pohyb cyklistů)?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Ocelové zábradlí bude z plných profilů se svislou výplní.		
ad 2	Výška zábradlí bude 1,1 m.		
Datum vyhotovení:			
08.03.2021			

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky