

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4					
NÁZEV ZAKÁZKY					
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY PLZEŇ - DOUBRAVKA					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/15/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1012/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000021
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8338.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00	IČO:	45333009		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Petr Stehlík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29.3.2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Prvek O07 je uveden jako plastové okno s protipožární odolností EI30 DP1. DP1 nemohou být plastová okna. Prosíme o aktualizaci zadání.

Dotaz č. 2:

Oddíly přípojek mají jen položku zemní práce 1 kpl, prosíme o rozepsání, tak aby to bylo ocenitelné pro všechny dodavatele stejně.

Odpověď PROJEKTANTA :

Odpověď č. 1:

prvek O07 s protipožární odolností EI30 DP1 bude v kovovém provedení (plast chyba projektanta)

Odpověď č. 2:

položka 124 obsahuje zpětný zásyp a hutnění vrstev do původního stavu k položkám 120 - 123

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace