

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.5

NÁZEV ZAKÁZKY

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY PLZEŇ - DOUBRAVKA

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/15/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1017/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000021
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8338.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00			IČO:	45333009
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Petr Stehlík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29.3.2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Prosíme o jasnou specifikaci zámečnických výrobků. Nikde nejsou uvedeny jakékoli rozměry profilů z kterých mají být konstrukce zhotoveny a pro oceňování by se jednalo pouze o odhady. Případně žádáme objednatele, aby uvedl předpokládanou hmotnost jednotlivých prvků, tak aby každý uchazeč oceňoval totéž.

Odpověď PROJEKTANTA :

Odpověď č. 1:

Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z06, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18 - předpokládá se použití typových hotových výrobků běžně dostupných na trhu "skládačka" bez uvedení výrobce.

Z07 - viz. detail D.1.1.9

Z11, Z12, Z13, Z14 - viz detail D.1.1.14 schodiště

Z15, Z16 - viz detail Z15, Z16 - zábradlí terasy

Z17 - 150 kg,

Z19 - kovová nosná konstrukce 85 kg, pororošt 2,5 m²

Z20 - ocelová konstrukce celkem 270 kg, pororošt 17 m²

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace