

<b>Mostní list mostu pozemní komunikace</b>			
<b>Ev.č. mostu:</b>	2051-3		
<b>Název mostu:</b>	Most přes Žebrácký potok za obcí Luhov		
<b>Místní název:</b>			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 2051		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	14.900 km	Staničení na úseku: 1.138 km	
Rok postavení:	1912		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-sever		
Obec (MČ):	Líšťany		
Katastrální území:	Luhov u Líšťan		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 75-Úněšov		
Zpracovatel mostního listu:			
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 37.0$ t	$V_r = 44$ t	$V_e = 74$ t	$V_{aj}(V_a) = 0.0$ t Rok: 2018
<b>Základní údaje</b>			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 12.20 m	Délka NK: 13.40 m	
Šikmost: Levá 88.89 g	Volná šířka: 6.10 m	Celková šířka mostu: 6.70 m	
Plocha mostu: 89.78 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -838752 Y: -1060069	WGS: 49.810753°N 13.132877°E	
Popis spodní stavby:	Opěry: betonové s ŽB úl. prahy.		
Popis nosné konstrukce:	4ks ŽB trámů s ŽB deskou.		
Poznámka k nosné konstrukci:			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 5.00 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
$Q_{100}$ : -	Normální hladina vody: 0.30 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
<b>Mostní podpěry a křídla</b>			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 6.80 až 6.80 m	Šířka: 1.20 až 1.20 m	Výška: 3.05 až 3.05 m
<b>Nosná konstrukce</b>			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 12.20 m	Kolmá světlost: 12.00 m	Konstrukční výška: 0.92 m
	Rozpětí: 12.80 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Nezadaný		
<b>Vozovka</b>			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.10 m		
<b>Chodníky</b>			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
<b>Svodidla/zábradelní svodidla</b>			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové 3 madlové.		
<b>Cizí zařízení na mostě</b>			
-	Typ zařízení:	Správce:	
<b>Správní údaje</b>			

Archivace projektu: Neznámá

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý    Spodní stavba: IV - Uspokojivý    Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 21.9.2018



Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 19.3.2021 10:37    Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML