

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.8					
NÁZEV ZAKÁZKY					
NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY PLZEŇ - DOUBRAVKA					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/15/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1031/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000021
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8338.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00	IČO:	45333009		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Petr Stehlík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 31.3.2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dokumentace ani VV neobsahují záchytný systém pro plochou střechu, na střeše budou umístěny VZT jednotky, které vyžadují pravidelný servis – tedy se na střeše budou vyskytovat pracovníci, proto se domníváme, že by měl být vzhledem k bezpečnosti na střeše instalován záchytný systém. Doplníte projekt a položku do VV?

Dotaz č. 2:

Vzhledem ke změnám v materiálu dveří se ptáme, zda bude ponechán popis ve výkazu výměr, např. u položky <D18 VNITŘNÍ DVEŘE PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, PROSKLENÉ, 2100/1970mm, EW 30 DP3 - C (samozavírač) vč.zárubně a kování - viz výpis dle PD>, či bude popis opraven.

Dotaz č. 3:

Podle vysvětlení č. 2 mají být dveře s požární odolností ne z plastu ale z kovu, máme tedy postupovat totožně také u položky č. <O07 PLASTOVÉ OKNO pevné 2100/1800mm EI 30 DP1 - viz výpis dle PD> ? Ohledně popisu položky platí dotaz č. 2.

Dotaz č. 4:

Kovové požární uzávěry mohou být ocelové, nebo hliníkové. Žádáme o upřesnění.

Dotaz č. 5:

Dne 30.3.2021 bylo zveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace č.6. Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 a 5 zveřejněny však nebyly. Nejedná se o omyl?

Odpověď PROJEKTANTA :**Odpověď č. 1:**

pro stávající rozsah objektu není záchytný systém požadován, a to ani v rámci stavebního povolení. Obsluha VZT jednotek a zebezpečení pracovníků bude konzultováno při výstavbě bezpečnostním technikem ZZSPK Plzeň. Do cen. nabídky tedy záchytný systém nenaceňovat.

Odpověď č. 2:

viz. příloha - opraven výpis dveří

Odpověď č. 3:

kovové

Odpověď č. 4:

hliníkové

Odpověď č. 5:

O omyl se nejedná. Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 a 5 byly již zveřejněny.

Doplněná projektová dokumentace:

D.1.1.11 - výpis dveří

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace