

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.	377 172 411
č.j.	4579/21/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	54 545 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-011652		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000118		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	30.04.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Projektová dokumentace uvažuje s osazením zábradelních svodidel na přelivnou římsu. Tato svodidla jsou však určena pro římsy 100 – 200 mm nad vozovkou. Podle výkresů je však římsa ještě níže než vozovka. Pro tento typ je vhodné zvolit svodidlo mostní H2. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda bude akceptovat toto řešení či zda trvá na zachování zábradelního svodidla dle PD.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zadavatel trvá na zachování zábradelního svodidla dle PD.		
Datum vyhotovení:	03.05.2021		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky