

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Karel Kučera s.r.o.

Vyřizuje: Zelenka /606755896

Naše značka: POS-PD-308-17
Datum: 18.4.2017

DSP: „VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉHO CENTRA SPŠ KLATOVY“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí. Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. **531925/17** společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s návrhem stavby.

V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte Miroslav Zelenka 606 755 896

S pozdravem

Miroslav Zelenka

Specialista provozu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

m: +420 606 755 896

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063