



Město Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Majetkoprávní odbor

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Spis. značka:

Naše č.j.: 2839/2019 - MO/TC

Vyřizuje: Radek Devera

Telefon: 374 774 292

E-mail: radek.devera@tachov-mesto.cz

Datum: 15. 10. 2019

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4

152 00 Praha

Vyjádření o existenci vedení veřejného osvětlení

Žadatel:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Praha	
Stavebník:	neuveden	
Název stavby:	„II/199 Tachov oprava svahu, studie“	
Zájmové území:	Okres	Tachov
	Obec	Tachov
	Kat. území / č.parcely	Tachov
	Upřesnění místa	viz kopie výpisu z KN s vyznačeným zájmovým územím /zájmové území je ohraničeno červenou barvou/
Správce VO:	Město Tachov, majetkoprávní odbor, 347 01 Tachov (kontaktní osoba p. Devera, tel. 374 774 292, e-mail: radek.devera@tachov-mesto.cz)	

Vyjádření je vydáno pro účel: **podklad pro PD**

Při provádění zemních prací v zájmovém území **dojde ke střetu se sítí veřejného osvětlení** Města Tachov.

V zájmovém území se vyskytuje vedení veřejného osvětlení (dále jen VO), jehož existence je zakreslena formou světelných bodů v příloženém výřezu/výřezech z pasportu VO Města Tachov.

Správce VO souhlasí s prováděním prací v ochranném pásmu veřejného osvětlení.

Obecné podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu VO:

- 1) Ochranné pásmo podzemního vedení VO činí 1 metr. V ochraném pásmu VO je zakázáno používat strojní techniku.
- 2) Dodavatel prací musí před započatím prací zajistit vytyčení VO. Vytyčovací práce je možné objednat u **ing. Františka Heřmana, tel. 603 520 294**
- 3) Dodavatel musí oznámit správci VO zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
- 4) Každé poškození zařízení veřejného osvětlení musí být okamžitě nahlášeno správci VO.
- 5) Pokud během výkopových prací dojde k obnažení kabelové trasy musí být před jeho záhozem přizván ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení správce VO.
- 6) Ukončení prací musí být neprodleně ohlášeno správci VO.
Dodavatel prací je povinen odstranit závadu na veřejném osvětlení, která vznikla při provádění činností v ochranném pásmu VO. Pokud dojde k poškození kabelu podzemního vedení bude tento vyměněn za nový, nepoškozený kabel stejného typu a průřezu. Oprava bude provedena v celé délce smyčky mezi světelnými body.
- 7) Není-li závada odstraněna ve lhůtě 3 pracovních dnů, zajistí opravu správce VO na náklady dodavatele prací. Náklady spojené s opravou VO je dodavatel povinen uhradit do 14 dnů od vystavení faktury.

MĚSTO TACHOV

Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČO: 00260231, DIČ: CZ00260231

(3)



Radek Devera
referent majetkoprávního odboru