



VP00422829

č. j.: O-2020/04525  
VTDV\_PO  
pl: 1  
dz: 22.09.2020 8:50:00

**Vodárna Plzeň**

Obyčejně

Naše zn.: 2020/04525  
Vyřizuje: Lenka KUČEROVÁ  
Tel.: +420377413343  
E-mail: lenka.kucerovala@vodarna.cz  
Datum: 22. 9. 2020

AIP Plzeň spol. s r.o.  
Brojova 2113/16  
326 00 Plzeň

**Plasy – parkoviště Gymnázium Plasy p. č. 413/31, stanovisko k projektu pro společné povolení stavby**

Dne 7. 9. 2020 jste nám předložili žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby na výše uvedenou akci. Zhotovitelem PD je AIP Plzeň s.r.o., investorem je Gymnázium a Střední odborná škola Plasy.

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu parkoviště o 19 kolmých stání vybavené chodníky. Parkoviště bude realizováno na místě stávajícího parkoviště, které je nedostačující a v nevyhovujícím stavu.

V prostoru plánované stavby je uložen vodovodní řad v majetku Vodárenské a kanalizační a.s. - provoz zajišťuje naše společnost na základě smluvního vztahu.

**Současný stav vodovodu, který se nachází v zájmovém území stavby, byl konzultován s příslušným provozem naší společnosti:**

**Vodovod (provoz vodovodů Kralovice, vedoucí p. Šiml, tel.: 602 171 419):**

- V rámci této akce navrhujeme výměnu stávajícího ocelového a litinového vodovodní řadu DN 80 v délce cca 180 m vč. vodovodních přípojek z nevyhovujících materiálů např. olovo, ocel nebo ze slabostěnného PE. V min. variantě požadujeme výměnu ocelového řadu v prostoru stavby.

Odvodnění zpevněných ploch je navrženo vsakem do okolní zeleně. Dále je navržena 1 uliční vpust' v nejnižším místě s napojením na stávající areálovou kanalizaci.

Upozorňujeme investora na nutnost dodržení následujícího postupu:

1. Zahájení prací bude předem oznámeno provozu vodovodů v Kralovicích, vedoucí p. Šiml, tel.: 602 171 419.
2. Před zahájením prací bude vytýčeno stávající zařízení vodovodu v terénu, které na objednávku provede p. Brůha, tel.: 721 263 080.
3. Stávající vodovodní řady nesmí být stavbou poškozeny.
4. Bude zachováno předepsané krytí vodovodu v prostoru stavby odpovídající nezámrazné hloubce dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.
5. Vodovodní řady ve styku s ostatními budovanými sítěmi technického vybavení musí být uloženy dle podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zároveň budou dodržena jejich ochranná pásma. Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23, odst. 3, písmeno:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
  - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
  - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- 6. Silniční a chodníkové obruby nebudou podélně situovány nad trasou vodovodu (netýká se křížení).
  - 7. Vodovodní řady budou respektovány a poklopy dotčených vodárenských armatur a přípojkových uzávěrů budou uloženy do úrovně nového povrchu.
  - 8. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího vodovodního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky objednatele a pracovníky provozu VODÁRNY PLZEŇ a.s.
  - 9. Pokud dojde v průběhu stavebního řízení ke změně s dopadem na zařízení provozovaná VODÁRNOU PLZEŇ a.s. musí být tyto změny znovu projednány a odsouhlaseny.
  - 10. Po dokončení stavby vyzve dodavatel zástupce provozu ke kontrole dotčených vodárenských armatur. Případné závady budou dodavatelem odstraněny.

S předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedených bodů souhlasíme.

**VODÁRNA PLZEŇ a. s.**

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň

③③



Ing. Mirka Formanová  
vedoucí odboru správy majetku

**Příloha**

PD

**Kopie**

VSOV, VSPV, VPK, VOVK

Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 25, Plzeň