

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	6492/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/171 Dražovice – Strašín (etapa 1)			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	21 978 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky sil. II/171 v úseku Dražovice - Rozsedly o délce 2.235 m (km 0,485 - 2,7196). V celém rozsahu opravy bude provedeno odfrézování části asfaltových vrstev, lokální sanace poškozených míst, položena ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby je oprava propustů, pročištění a prohloubení příkopů, provedení vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků a svodidel, zpevnění krajnic a úprava sjezdů.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000287		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	09.06.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V technické zprávě je uvedena specifikace asfaltových směsí. Lze místo směsi ACO 11 S PMB 45/80-55 použít směs ACO 11 S PMB 45/80-65 a místo směsi ACP 16 S PMB 45/80-55 použít ACP 22 S PMB 25/55-65 popř. ACL 16 S PMB 25/55-65?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Ano, na místo směsi ACO 11 S PMB 45/80-55 použít směs ACO 11 S PMB 45/80-65 a na místo směsi ACP 16 S PMB 45/80-55 bude možné použít ACP 22 S PMB 25/55-65 popř. ACL 16 S PMB 25/55-65.		
Datum vyhotovení:	10.06.2021		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky