

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

NÁZEV ZAKÁZKY

NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ - ENERGETICKÉ ÚSPORY NA OSVĚTLENÍ BORSKÁ 55 A JATEČNÍ TŘÍDA

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/87/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2457/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000247
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8564.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55				
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň	IČO:	00497061		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing.Luboš Soutner				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17.6.2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1

Uchazeč žádá o vysvětlení, zda zadavatel u svítidla – položka dle výkazu výměr „LED PRACHOTĚSNÉ [1452*145*100mm] 71W 10230lm 4000K ON-OFF IP66 IK10“ trvá na parametru rázové pevnosti IK 10 a nebude mu postačovat stupeň IK 09, který i tak zabezpečuje vysokou odolnost proti rozbití. Ze zkušeností uchazeče je stupeň IK 10 vhodný do prostředí s velmi vysokou pravděpodobností vandalizmu (např. ve střežených prostorech věznic, ve veřejných podchodech atd.). Do takovéto kategorie dle názoru uchazeče školní zařízení nespádá a svému účelu s vysokým zabezpečením proti rozbití (například nevhodnou manipulací s materiálem ve školní dílně) bohatě postačí svítidlo s úrovní IK 09, které je na trhu svítidel cca třikrát levnější oproti IK 10.

Odpověď zpracovatele PD :

Odpověď č. 1:

dle vyjádření projektanta je opravdu IK9 dostačující.

Doplněná zadávací dokumentace:

PŘÍLOHA č.3a ZD SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR-NOVÝ

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace