

PŮDORYS 6.NP

Legenda místností :

OZNAČENÍ	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	STŘOP
01	Schodiště		Skváň
6.02	Poko	21.59	Skváň
6.03	Poko	20.43	Skváň
6.04	Poko	20.43	Skváň
6.05	Poko	20.13	Skváň
6.06	Poko	20.13	Skváň
6.07	Poko	20.43	Skváň
6.08	Poko	20.43	Skváň
6.09	Poko	20.36	Skváň
6.10	Předstř	15.57	Skváň
6.11	Koupelna	4.84	Polohed kazatový
6.12	Koupelna	4.84	Polohed kazatový
6.13	Předstř	14.83	Skváň
6.14	Předstř	14.83	Skváň
6.15	Koupelna	4.84	Polohed kazatový
6.16	Koupelna	4.84	Polohed kazatový
6.17	Předstř	14.83	Skváň
6.18	WC	1.19	Polohed kazatový
6.19	WC	1.19	Polohed kazatový
6.20	WC	1.19	Polohed kazatový
6.21	WC	1.19	Polohed kazatový
6.22	Chodba	83.83	Skváň
6.23	Nerušeno	11.51	Skváň
6.24	Nerušeno	8.47	Skváň
6.25	Nerušeno	7.11	Skváň
6.26	Úklidová místnost	4.29	Polohed kazatový
6.27	Prádelská	11.71	Polohed kazatový
6.28	WC	1.19	Polohed kazatový
6.29	WC	1.19	Polohed kazatový
6.30	WC	1.19	Polohed kazatový
6.31	WC	1.19	Polohed kazatový
6.32	Koupelna	4.84	Polohed kazatový
6.33	Předstř	14.83	Skváň
6.34	Předstř	14.83	Skváň
6.35	Koupelna	4.84	Polohed kazatový
6.36	Koupelna	4.84	Polohed kazatový
6.37	Předstř	15.52	Skváň
6.38	Poko	20.84	Skváň
6.39	Poko	20.13	Skváň
6.40	Poko	20.13	Skváň
6.41	Poko	20.43	Skváň
6.42	Poko	20.43	Skváň
6.43	Poko	21.59	Skváň
44	Schodiště		Skváň
45	Výšň		Skváň
6.46	Nerušeno	5.86	Skváň
6.47	WC personál	1.95	Polohed kazatový
6.48	Koupelna personál	4.84	Polohed kazatový
6.49	Koupelna personál	5.45	Polohed kazatový
6.50	Nerušeno	40.61	Skváň
6.51	Nerušeno	23.87	Skváň
6.52	Nerušeno	62.07	Skváň

ČERVENÉ OZNAČENÉ PROSTORY - PROSTORY S UVAŽOVANOU REKONSTRUKCÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190136a

AIRTECH GROUP s. r. o., Jihovně 7, 312 16 Plzeň, tel./fax: +420-37743009-11, E-mail: airtech@airtech.cz				AIRTECH® AIRTECH GROUP s. r. o. www.airtech.cz	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ČÍS. ZAK. AIRTECH	21011901
KONOPOVÁ	KONOPOVÁ	MATOUŠKOVÁ	ing. KUBR	DRUH DOKUM.	DPS
<i>Konopec - Konopec -</i>	<i>Konopec - Konopec -</i>	<i>Mat. Mat. Kuba</i>		DATUM	5.2021
INVESTOR	Sřídění odborné učiliště stavební v Plzni Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			MERITKO	1:100
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň D.1.4.b – VZDUCHOTECHNIKA					
PŮDORYS 6.NP				V2101190140a	

NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ KONSTRUKCI (PODLAHY A STŘEŠY)
UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCÁVKAMI S ODOLNOSTÍ EI45.

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT
A SPOJIT S OCHRANNÝM VODIČEM
DLE ČSN 33 2000-4-41

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň
D.1.4.b – VZDUCHOTECHNIKA

PŮDORYS 6.NP