



Číslo	Název místnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]
	schodiště	–
1,01	vstupní hala	22,59
	čistá zóna	1,72
1,02	šatna dětí	6,43
1,03	úklidová komora s výlepkou	2,50
1,04	šatna zaměstnanci	5,44
1,05	soc. zařízení zaměstnanci	3,40
1,06	děti, šatna, pracovna	19,15
1,07	děti umývárna	13,90
1,08	děti záchody	6,28
1,09	zrková místnost	6,76
1,10	zádveř	2,35
1,11	izolace s ložkem	6,15
1,12	připrava jídel	7,96
1,13	manipulační prostor	2,65
1,14	předstř	3,44
1,15	děti denní místnost A	44,37
1,16	děti denní místnost B	40,28
1,17	děti denní místnost B	18,34
1,18	sklad	8,93
1,19	sklad pro velkévní hročky	5,26
Celková plocha [m <sup>2</sup> ]		228,61



kabelové domovní přípojky v soustavě 3PEN

El. instalace: 3N PE AC 400/230V 50Hz, TN - C - S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí při poruše:

Automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

LEGENDA POUŽITÝCH SVĚTEL	
	S1 LED SVĚTLIDLO, 20W/4000K/němá, P66, přisazené, CRI80, 50,000h, K10 antireflex, 230V
	S2 LED INTELIGENTNÍ SVĚTLIDLO, 25/9W/2700-6500K, přisazené, CRI80, 50,000h, UGR 16, 230V
	S3 LED SVĚTLIDLO, 90W/4000K/6600lm, P66, přisazené, CRI80, 50,000h, 230V
	S4 LED SVĚTLIDLO, 27W/4000K/3500lm, přisazené, CRI80, 50,000h, UGR 16, 230V, P64
	I LED SVĚTLIDLO, 10W/3000K/460lm, P66, přisazené, CRI80, 50,000h, K10 antireflex, 230V
	S5 LED SVĚTLIDLO, 10W/3000K/460lm, P66, přisazené, CRI80, 50,000h, K10 antireflex, 230V
	V7 LED SVĚTLIDLO, 10W/3000K/460lm, P66, přisazené, CRI80, 50,000h, K10 antireflex, 230V
	N1 LED SVĚTLIDLO, 1W/99lm, NASTĚNNÉ, NOLZOVY MODUL 1h
	N2 NOLZOVÉ LED SVĚTLIDLO, NASTĚNNÉ, NOLZOVY MODUL 1h
	N3 NOLZOVÉ LED SVĚTLIDLO, NASTĚNNÉ, P66, K10, ochrana brázdou 50 úhlopří, 25-30, 230V, NOLZOVY MODUL 1h

[illegible]