



LEGENDA:

i1 odpadní vzduch z interiéru
i2 čerstvý vzduch do interiéru
e1 čerstvý vzduch z exteriéru
e2 odpadní vzduch do exteriéru

MC multifunkční čidlo CO₂ + teplota + vlhkost + VOC
CP čidlo pohybu
P.DC čidlo tlakové difference
LSZA čidlo zaplavení
Č. čerpadlo odvodu kondenzátu
M elektrický pohon klapky
TZ termostat ochrana zámraz
CK kouřové čidlo
HRO radiátorové hlavice ručního ovládání
EL el. odpařovací jednotka
UM umyvadlo

Vodní ohříváč
Δt- 60/40 °C; 25 kW

M+R - ŘS JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT JEDNOTKY

| | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| AKCE / PROJECT | | | |
| REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ OBJEKTU DÍLEN | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR | | ZPRACOVATEL/DESIGNER | AUTORIZACE/AUTHORIZATION |
|  <p>SOŠ a SOU Sušice U KAPLIČKY 761 342 01 SUŠICE tel.: +420 376 524 662 www.sossusice.cz</p> | |  <p>GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPÍRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 603 434 278 www.greenthermcsd.com</p> | |
| MÍSTO STAVBY/LOCATION | | INVESTOR/DEVELOPER | |
| SUŠICE, PLZEŇSKÝ KRAJ | | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE | |
| REVIZE/REVISION | | SCHVÁLIL/APPROVED BY | |
| ČÍSLO | PŘEDMĚT REVIZE | DATUM | PODPIS/SIGNATURE |
| NUMBER | SCOPE OF REVISION | DATE | PODPIS/SIGNATURE |
| | | | PODPIS/SIGNATURE |
| STUPEŇ PD/DESIGN STAGE | | OBSAH/TITLE | |
| ZADÁVACÍ DOKUMENTACE | | VZOROVÉ - IDEOVÉ SCHÉMA VZT JEDNOTKY | |
| VÝKONOVÁ FÁZE/TYPE OF DOCUMENTATION | | | |
| DZS | | | |
| ČÁST/PART | | DATUM/DATE | MĚŘÍTKO/SCALE |
| VZDUCHOTECHNIKA | | 05/2021 | - |
| OBJEKT/OBJECT | | ČÍSLO AKCE/PROJECT No. | ARCH. ČÍSLO/DRAWING No. |
| SO 02 DÍLNY | | 21 2488 | POŘ. ČÍSLO/SERIAL No. |
| | | | D.1.4.2.2.2 |