

TYP PROVEDENÍ:

NÁSTĚNNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE  
NAPŘ. RNG-3N72-B – OEZ LETOHRAD

KRYTÍ V UZAVR. STAVU:

IP40

KRYTÍ V OTEVR. STAVU:

IP20

ROZMERY:

cca š.532 x v.602 x hl.155 mm

DELENÍ:

—

NATER:

—

OBSLUHA:

PRAC. POUČENÝMI

PRIVOD(Y):

SPODEM

VÝVODY:

HOREM




PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

|   |                  |   |                |  |            |
|---|------------------|---|----------------|--|------------|
| VED. PROJEKTANT   | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL  | SCHVÁLIL       | Projekční kancelář Ing. Škubalová<br>U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ<br>tel. 377 440 345 |            |
| Ing. Škubalová  | Ing. Škubalová   | J. Korandová  | Ing. Škubalová |  |            |
|   |                  |  |                |  |            |
| Kraj: Plzeňský  |                  | Kat. území: Kralovice u Rakovníka   |                |  |            |
| Objednatel: Město Kralovice   |                  |   |                | DATUM  | 01/2019    |
| <div>Akce:</div> <div>DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ<br/>KRALOVICE</div>                  |                  |   |                | FORMÁT   | 3 A4       |
|   |                  |   |                | ÚČEL   | DSP        |
|   |                  |   |                | ČÍS. ZAKÁZKY   | 1114       |
|   |                  |   |                | MĚŘÍTKO  | —          |
| Objekt: SO 403 Vnitřní instalace obslužného objektu včetně připojení – rozvody nn |                  |   |                |  |            |
| Obsah:  |                  |   |                | ČÍS. VÝKRESU<br>C6.8   | ČÍS. KOPIE |
| Rozvaděč RH   |                  |   |                |  |            |