

Č.	Název	Plocha [m ²]	udržovaná osvětlenost (lx)	vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3
1.01	UČEBNA	57,00	500	normální
1.02	ŠATNA	10,96	200	normální
1.03	CHODBA	16,80	100	normální
1.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,87	100	normální
1.05	PŘEDSIŇ WC MUŽI	3,12	200	normální
1.06	WC MUŽI	1,34	200	normální
1.07	PŘEDSIŇ WC ŽENY	3,15	200	normální
1.08	WC ŽENY	1,34	200	normální
1.09	PŘEDSIŇ WC UČITEL	0,99	200	normální
1.10	WC UČITEL	1,55	200	normální
1.11	WC INVALIDÉ	4,18	200	normální
	Vně		orientační	nebezpečné – AB8




PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Korandová	Ing. Škubalová		
					
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Kralovice u Rakovníka			
Objednatel: Město Kralovice				DATUM	01/2019
<div>Akce:</div> <div>DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ KRALOVICE</div>				FORMÁT	1 A4
				ÚČEL	DSP
				ČÍS. ZAKÁZKY	1114
				MĚŘÍTKO	–
Objekt: SO 403 Vnitřní instalace obslužného objektu včetně připojení – rozvody nn					
Obsah: <div>Tabulka místností</div>				ČÍS. VÝKRESU C6.5	ČÍS. KOPIE