

PŮDORYS - 1.PP

UPOZORNĚNÍ

Domovní plynovod vedený pod omítkou (dle ČSN EN 1775 a TPG G 704 01)

Plynovod nesmí být uložen do agresivního materiálu (např. popel, škvára), ani nesmí být zabetonován

Plynovod musí být chráněn proti korozi dle TPG G 704 01

Minimální tloušťka stěny trubky musí být 1,5 mm




Na potrubí nesmí být armatury nebo rozebíratelné spoje (je-li nutné tyto armatury nebo spoje použít, musí být přístupné pro kontrolu stavu a těsnosti)

Montážní organizace, která provedla stavbu plynovodu, je povinna předat provozovateli dokumentaci s přesným zakreslením trasy plynovodu pro omítku, aby mohl být plynovod při eventuelních zásazích a stavebních pracích spolehlivě lokalizován

Volně vedený plynovod (dle ČSN EN 1775 a TPG G 704 01)

Potrubi vedeno volně podél stěn a upevněno v objímkách
Potrubí opatřeno trojitým nátěrem žlutou barvou nebo bílou barvou
s orientačními pruhy (tloušťka nátěru dle TPG G 704 01)
Umístění spotřebičů musí být provedeno dle TPG 704 01
Odkouření spotřebičů musí být provedeno dle ČSN 73 4201

LEGENDA

-  NTL domovní plynovod - venkovní rozvod
 NTL domovní plynovod - vnitřní rozvod
 STL plynová přípojka

Ing. Radek SPURNÝ projektant - autorizovaný technik		Ing. Radek SPURNÝ, MOCHTÍN 38, 339 01 KLATOVY TEL.: 376 321 895 IČO : 663 84 150	
zodp. projektant:	projektant:	kreslil:	číslo zakázky: 028 / 2021 paré číslo:
Ing. Radek SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	
Investor: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			
Stavba: Oldřichov u Tachova - p.č. 390/11 a 390/5 Rekonstrukce kotelen v objektech SPŠ Tachov, Oldřichov u Tachova			formát: 3 A4
			datum: březen 2021
			účel: projekt
Název výkresu: INSTALACE PLYNU A DOPOJENÍ TOPENÍ PŮDORYS 1. PP	měřítko: 1 : 50	číslo výkresu: D.1.4.1.4	