



LEGENDA STÁVAJÍCÍ :

- | | |
|---|---|
| ①a EI30DP3-S-C S PRŮHLEDEM 0,06 m ² | ⑨ ČÍSLO NEPOUŽITO |
| ② PŮVODNÍ DVEŘE ZAZDĚNÝ STĚNOU TL.150 mm+OMÍTKA | ⑪ OKNO EI45DP1 |
| ③ EI30DP3-S-C | Ⓟ PANIKOVÉ KOVÁNÍ(HRAZDA) |
| ④ EI30DP3-S | Ⓚ DVEŘE S KOVÁNÍM VE VÝŠE DO 1,2m NAD PODLAHOU, KTERÉ PÁKOVÝM MECHANISMEM OTEVŘE VŠECHNY DVEŘNÍ KŘÍDLA POHYBEM SHORA DOLŮ ČI VODOROVNĚ VE SMĚRU ÚNIKU |
| ⑤ EW30DP3-C | Ⓜ MAGNETY EPS |
| ⑥a EW30DP3-C S PRŮHLEDEM 0,06M2 | Ⓟ BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ-VIZ PBŘ |
| ⑦ EI30DP1-S-C | → SMĚR ÚNIKU |
| ⑧ EW15DP1-C VÝTAHOVÉ | ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |
| ⑨ DVÍŘKA EI30DP1-S | |

- | |
|---|
| ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |
| Ⓜ HYDRANT STÁVAJÍCÍ |
| Ⓟ PHP PRAŠKOVÝ 6KG 21A/113B |
| P.I. VZT EI45 |
| Ⓜ POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR |
| Ⓚ CHÚC TYPU "B" |
| — — — HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU |

LEGENDA AKTUALIZACE:

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| — — — | HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU |
| Ⓜ | ZMĚNA |
| Ⓚ | PANIKOVÁ KLIKA |
| Ⓜ | HYDRANT NOVÝ |
| ⊗ | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |
| Ⓚ | PROSTOR BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA |
| Ⓚ | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |