P1.05/N4-III
Bu
P1.06/N4-III
Bu
PŘEDMĚT ZMĚNY
BPR
STÁVAJÍCÍ PÚ-ÚPRAVA
N3.03-III
3 x PHP 21A
EPS
P.I. VZT EI30
EI30
PÚ bez rizika
Hs
2008
N3.02-III
2,4m
TERASA 2NP
(pochozí)
SPOLE?ENSKÁ MÍSTNOST
LO?NICE
2 osoby–chlapci
3 osoby–chlapci
5 osob–chlapci
SKLAD
KANCELÁ?
DENNÍ MÍSTNOST
WC PERS
E.V.

LEGENDA STÁVAJÍCÍ :

- 1a EI30DP3-S-C S PRŮHLEDEM 0,06 m2
- Z PŮVODNÍ DVEŘE ZAZDĚNY STĚNOU TL.150 mm+OMÍTKA
- 1 EI30DP3-S-C
- 2 EI30DP3-S
- 3 EW30DP3-C
- 3a EW30DP3-C S PRŮHLEDEM 0,06M2
- 4 EI30DP1-S-C
- 6 EW15DP1-C VÝTAHOVÉ
- 8 DVÍŘKA EI30DP1-S
- 9 ČÍSLO NEPOUŽITO
- 11 OKNO EI45DP1
- P PANIKOVÉ KOVÁNÍ(HRAZDA)
- K DVEŘE S KOVÁNÍM VE VÝŠE DO 1,2m NAD PODLAHOU, KTERÉ PÁKOVÝM MECHANISMEM OTEVŘE VŠECHNY DVEŘNÍ KŘÍDLA POHYBEM SHORA DOLŮ ČI VODOROVNĚ VE SMĚRU ÚNIKU
- M MAGNETY EPS
- B BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ-VIZ PBŘ
- SMĚR ÚNIKU
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- Hs HYDRANT STÁVAJÍCÍ
- PHP PRÁŠKOVÝ 6KG 21A/113B

P.I. VZT EI45

- POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
- CHÚC TYPU "B"
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

LEGENDA AKTUALIZACE:

- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- ZMĚNA
- Pk PANIKOVÁ KLIKA
- HN HYDRANT NOVÝ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- PROSTOR BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
- EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

3.NP
M 1:150