

ŘEZ C-C

SKLADBA NOVÉ STŘECHY S3 – NEPOCHOZÍ:

- (POŽADAVEK PBR – B<sub>Roof</sub>t3)
- HLAVNÍ STŘ. IZOLACE, FÓLIE PVC–P 1,5mm MECH. KOTVENÁ
  - PODKLADNÍ VLOŽKA POD STŘ. FOLII
  - TEPELNÁ IZOLACE
    - POLYSTYREN EPS150, TL.200–280mm
  - SBS MODIF. ŽIVIČNÝ PÁS 1x
  - STROPNÍ KONSTRUKCE – PLECHOBETON
  - BETONOVÁ ZÁLIVKA TRAPÉZOVÉHO PLECHU, PŘEBETONOVÁNÍ PŘES VĽNU V TL. 50mm
  - TRAPÉZOVÝ PLECH V. 40mm
  - OCELOVÝ NOSNÍK HEB280, IPE270, á 1,30m
  - PAROZÁBRANA FÓLIE PE SOUČÁSTÍ PODHLEDU
  - PODHL. SDK NA OC. ROŠT S PO EI45

SKLADBA NOVÉ STŘECHY S2 – POCHOZÍ, TERASA:

- (POŽADAVEK PBR – B<sub>Roof</sub>t3)
- BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH (TERČÍCH) TL. max.40mm
  - HLAVNÍ STŘ. IZOLACE, FÓLIE PVC–P 1,5mm MECH. KOTVENÁ
  - PODKLADNÍ VLOŽKA POD STŘ. FOLII
  - TEPELNÁ IZOLACE
    - DESKA PIR TL.120mm + POLYSTYREN 100–160mm
  - SBS MODIF. ŽIVIČNÝ PÁS 1x
  - STROPNÍ KONSTRUKCE – PLECHOBETON
  - BETONOVÁ ZÁLIVKA TRAPÉZOVÉHO PLECHU, PŘEBETONOVÁNÍ PŘES VĽNU V TL. 50mm
  - TRAPÉZOVÝ PLECH V. 40mm
  - OCELOVÝ NOSNÍK HEB280, IPE270, á 1,30m
  - PAROZÁBRANA FÓLIE PE SOUČÁSTÍ PODHLEDU
  - PODHL. SDK NA OC. ROŠT S PO EI45

