

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyřizuje:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	16160/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka

III/231 10 Babina – Kopidlo, povrchová oprava

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	5 699 357,00 Kč
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět plnění VZ:	Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice III/231 10 v předpokládaném rozsahu 8050 m2. Začátek úseku je za obcí Babina ve směru k obci Kopidlo. Součástí opravy je dosypání krajnic - více viz soupis prací.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není
systémové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P21V00000602

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne:	19.10.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1.	ZD neobsahuje žádnou projektovou dokumentaci (technickou zprávu, vzorový řez, situaci atd.). Absence projektové dokumentace zcela vylučuje korektní nákladovou kalkulaci předmětné zakázky. Žádáme o doplnění chybějící projektové dokumentace. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.	
2.	Soupis prací obsahuje položku „Odstranění živичného krytu“, která dle popisu předpokládá, uložení odpadu ZAS-T3 na skládku. Tento druh odpadu může dle obsahu benzo(a)pyrenu spadat i do kategorie nebezpečného odpadu. Žádáme zadavatele o zveřejnění zařídění asfaltových směsí z kterého bude jasné, jaké druhy odpadu lze při opravě očekávat. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.	
3.	Soupis prací neobsahuje celoplošné frézování. Žádáme o doplnění chybějící položky frézování, položky skládkovného za odpad vzniklý při frézování a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.	
4.	4) SOD obsahuje níže uvedenou pasáž II. PŘEDMĚT DÍLA 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.: a) zhotovení stavby „III/231 10 Babina – Kopidlo, povrchová oprava“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice III/231 10 v předpokládaném rozsahu 5300 m2. Začátek úseku je za obcí Babina ve směru k obci Kopidlo. Součástí opravy je dosypání krajnic - více viz soupis prací. Dle soupisu prací je rozsah opravované plochy 8.050 m2. Žádáme zadavatele o opravu chybné rozsahu v SOD a její zveřejnění. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1.	Jedná se o zakázku VZMR, kterou lze realizovat na základě soupisu prací bez projektové dokumentace. Podle našeho názoru a zkušeností jsou poskytnuté podklady pro odborné firmy dostačující k správnému ocenění zakázky ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
ad 2.	Jedná se o předpokládané frézování nebo vybourání pro napojení na začátku a konci opravovaného úseku v celkové výměře 48 m2 vybouraného/vyfrézovaného materiálu z celkové plochy 8050 m2. Zde ponecháváme zhotoviteli vlastní výběr technologie provedení napojení nově realizované vozovky na stávající stav vozovky s tím, že uvažujeme s likvidací na recyklačním centru, tak jak je v soupisu prací uvedeno.
ad 3.	Zadavatel neuvažuje o celoplošném frézování.
ad 4.	Jedná se o textovou chybu, správná výměra je dle soupisu prací 8050 m2. Přikládáme opravený návrh SOD a ZD.

Vzhledem k obsahu všech dotazů a podanému vysvětlení termín pro podání nabídek nebude prodloužen.

Přílohy: Opravený návrh SOD a ZD.

Datum vyhotovení:	21.10.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky