

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2					
NÁZEV ZAKÁZKY					
DODÁVKA REGÁLŮ PRO DEPOZITÁŘ BORY 16					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/45/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	4247/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000111
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8428.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Smetanovy sady 179/2, Plzeň, 301 00	IČO:	00078077		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Daniel Bechný - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniel Bechný				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 21. 10. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1

Budoucí uživatel požaduje nastavby, které přijdou osadit na podvozkové pojízdné části regálového zařízení, lakované, tedy v práškové barvě? Je to požadavek, který má nějaké fyzikální opodstatnění, nebo se jedná jen o estetický efekt?

Odpověď zadavatele:

Ano, jedná se o požadavek Zadavatele. Zadavatel požaduje povrchovou úpravu popsanou v technické zprávě regálového systému:

- konstrukce kovových regálů vč. polic bude opatřena antikorozi ochranou pro stupeň korozní agresivity podle ČSN EN ISO 12944-2: C2 - nízká. Viditelné části ocelových konstrukcí budou opatřeny práškovou vypalovací barvou, tloušťka laku min. 60 - 80 µm.

- police budou světle šedá RAL 7035, čela regálů se budou lišit dle umístění v patrech. Barevnost odpovídá barevnosti z logomanuálu Zadavatele a je na stavbě již použita nad dveřmi. Barevnost je rozdělena následovně: 1.NP červená RAL 2002, 2.NP modrá RAL 5015, 3.NP RAL 6037.

Navržená povrchová úprava splňuje požadavky Zadavatele na komfort pro uživatele a především pro uložený knižní fond.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace