




VÝVODY

C1 CY6 do MEB

LEGENDA

- drát FeZn 10mm
- drát AlMgSi 8mm
- páspek FeZn 30x4 v základech
- svorka okapová
- svorka měřicí
- svorka su
- > ochranný úhelník
- MEB  svorkovnice hlavního ochranného pospojování
-  svorka zemnicí páspek drát SR3, svorka křížová
- podpěra pro oddálení jímác
- pomocný jímác strojový
-  tyčový jímác samostatně stojící na typovém podstavci

akce:				
PŘÍSTAVBA DVOU TŘÍD MŠ LAZARETNÍ				
místo stavby: Areal ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči parc. č.2401/20, k. u. Doubavka		HP:		
zadavatel: Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Lazaretní 25, 312 00Pleš		projektní profese: Ing. P. Štengl		
část:	D.1.4.d - ELEKTROINSTALACE	vypínavci:	Ing. P. Štengl	
		stúpní projektů:	DPS	
		formát:	A3	
		datum:	07/2021	
		měřítko:	1:100	
obsah:	PŮDORYS STŘECHY	číslo přílohy:	1.05	
Ing. Pavel Štengl, e-mail: paja.stengl@seznam.cz				