

| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2                                                        |                                                                                                               |                   |            |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|
| NÁZEV ZAKÁZKY                                                                               |                                                                                                               |                   |            |                        |              |
| <b>ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ A VADY ŘEČI –<br/>KONTEJNEROVÁ PŘÍSTAVBA</b> |                                                                                                               |                   |            |                        |              |
| SPISOVÁ<br>ZNAČKA:                                                                          | CN/63/CN/21                                                                                                   | ČÍSLO<br>JEDNACÍ: | 4785/21/CN | SYSTÉMOVÉ<br>ČÍSLO VZ: | P21V00000273 |
| ODKAZ - EZAK:                                                                               | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8590.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8590.html</a> |                   |            |                        |              |
| ODKAZ VVZ:                                                                                  | -                                                                                                             |                   |            |                        |              |
| ODKAZ TED:                                                                                  | -                                                                                                             |                   |            |                        |              |
| <b>ZADAVATEL:</b>                                                                           | Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25                        |                   |            |                        |              |
| SÍDLO:                                                                                      | Lazaretní 25, Plzeň, 312 00                                                                                   | IČO:              | 49778200   |                        |              |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:                                                                        | Ing. Iva Šmrhová – ředitelka                                                                                  |                   |            |                        |              |
| POVĚŘENÁ OSOBA:                                                                             | Eva Černá                                                                                                     |                   |            |                        |              |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>                                                                       | Centrální nákup, příspěvková organizace                                                                       |                   |            |                        |              |
| SÍDLO:                                                                                      | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň                                                                               | IČO:              | 72046635   |                        |              |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:                                                                        | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka                                                                              |                   |            |                        |              |
| POVĚŘENÁ OSOBA:                                                                             | Ing. René Hartman                                                                                             |                   |            |                        |              |
| E-MAIL:                                                                                     | <a href="mailto:rene.hartman@cnpk.cz">rene.hartman@cnpk.cz</a>                                                |                   |            |                        |              |
| DRUH VZ:                                                                                    | Stavební práce                                                                                                | REŽIM VZ:         | Podlimitní | DRUH<br>ŘÍZENÍ:        | ZPŘ          |
| FINANCOVÁNO Z EU:                                                                           | NE                                                                                                            |                   |            |                        |              |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 25. 11. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotazy k zadávací dokumentaci:

- 1) Výpočet rizika uvažuje třídu LPS I (12 řádek) a TZ a výkres zase uvažují LPS III.
- 2) Chybí výpočet přeskové vzdálenosti a info o určení výšky jímačů např. pohledy valivé koule.
- 3) Rohy objektu nejsou vůbec pokryty např. pomocnými jímači.
- 4) Bez dodání výkresů ve formátu DWG nemůžeme určit kolik a jakých podpěr je potřeba, VV uvažuje pouze podpěry všeobecně, ale už neurčuje, kolik na střechu a kolik na svody.

Prosíme tedy o doplnění a opravu PD vč. VV.

#### Odpověď zpracovatele PD:

Při navrhování hromosvodu jsem postupovat takto. Objekt je tvořen ocelovými kontejnery, vnější plášť tvoří trapézový plech, který je přes Al profily připevněn k ocelové konstrukci kontejnerů. Kontejnery jsou

připojeny na zemnič. Střešní konstrukci tvoří trapézový plech připojený přes Al profily k ocelové konstrukci kontejnerů. Vznikne tedy Faradayova klec. Jímací vedení na střeše je doplněno o samostatně stojící jímače vysoké 2,5m a strojené pomocné jímače vysoké 1m. Takto je střecha chráněna před úderem blesku. Svody jsou vedeny na podpěrách, jsou tedy vodivě spojeny s pláštěm budovy (svodů je tedy podstatně více než 5). Pro jistotu jsem spočítal dostatečnou vzdálenost pro 5 svodů. Nejnepríznivější  $S = 0,24\text{m}$ . Skladba střechy k trapézovému plechu je 0,255. jelikož jímací vedení je uloženo na podpěrách na plochou střech, tak si myslím, že dostatečná vzdálenost bude dodržena.

Posílám výkresy v DWG s pohledy valivé koule.

### **Upozornění:**

Přílohou tohoto vysvětlení jsou následující soubory:

- MŠ Lazaretní půdorys DRS.DWG

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. René Hartman**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace