

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

DODÁVKA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY V OBJEKTECH DKS ŽINKOVY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/206/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	4897/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000787
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9104.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Žinkovy 89, Žinkovy, 335 54			IČO:	49180312
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jiří Mlnařík, vedoucí technického úseku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička				
E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	-				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 07. 12. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: *Zadavatel neuvedl v technické specifikaci zdrojů, s jakou účinností má provozovatel přepočít provádní. Účinnost kotlů může být normovaná nebo pro daný tepelný spád nebo také určena kvalifikovaným odhadem.*

Pokud dodavatel použije výhodnější přepočít bude mít s ohledem na přepočít značnou výhodu. Viz příklad:

Dodané množství tepla v plynu: 500 MWh, účinnost1 0,8 při ceně 1 500 Kč / GJ, účinnost2 0,9 při ceně 2 480 pak výsledná cena pro dodavatele

$$1.) = 500 * 3,6 * 0,8 * 500 = 720.000 \text{ Kč}$$

$$2.) = 500 * 3,6 * 0,9 * 480 = 777.600 \text{ Kč}$$

Účastník s nižší cenou za GJ by tak výběrové řízení vyhrál i přes vyšší cenu za celkovou dodávku. Proto žádáme stanovení účinnosti pro všechny stejnou. Hodnota účinnosti by měla být již stanovena současným dodavatelem tepla.

Odpověď zadavatele: Zadavatel poskytl uchazečům veškeré technické údaje a podklady, jenž má k dispozici, a to ve veřejných dokumentech, dostupných na profilu VZ v elektronickém nástroji E-ZAK, tedy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavatel poskytl i podrobnou technickou specifikaci jednotlivých využívaných kotlů. Zadavatel považuje poskytnuté informace za dostatečné k vypracování nabídky.

Dotaz č. 2: *V zadání je uvedeno, z čeho se cena skládá, ale není uvedena žádná návaznost mezi cenou předpokládanou a skutečnou. V zadání se žádná z uvedených položek z kterých se celkový cena skládá není vyžadována a není zde ani stanovena návaznost mezi cenou předpokládanou a reálnou. Je tak možné cenu reálnou upravit jednoznačně ve prospěch dodavatele. Pro větší transparentnost tak doporučujeme uvést alespoň jednotlivé části, ze kterých se cena za 1 GJ skládá v rámci podání nabídky.*

Odpověď zadavatele: Předpokládaný odběr tepla na rok 2022 je stanoven v zadávací dokumentaci a je cca 3000 GJ za kalendářní rok. Vysoutěžená cena za 1 GJ tepla je pro dodavatele závazná. Reálná cena za dodávky tepla za kalendářní rok 2022 bude vyúčtována dodavatelem ve stanoveném termínu podle skutečného množství odebrané tepelné energie v souladu s Návrhem smlouvy o výrobě a dodávce tepla.

Dotaz č. 3: *Žádáme zadavatele o poskytnutí historické roční spotřeby tepla / plynu za poslední 2 období.*

Odpověď zadavatele: Zadavatel uvedl předpokládanou roční spotřebu tepla (cca 3 000 GJ) a v čl. III. 4. Návrhu smlouvy o výrobě a dodávce tepla časový průběh odběru tepelné energie v jednotlivých kalendářních měsících. Tyto informace považuje zadavatel za dostatečné pro zpracování nabídky.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Ve veřejné zakázce malého rozsahu nelze podat námitky.

V Plzni

Mgr. Dominika Komašková
právníčka
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace