

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝROBA TEPLA A ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM A ELEKTŘINOU, REVITALIZACE KOTELNY V ROKYCANSKÉ NEMOCNICI, a.s.

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/188/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	350/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000685
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9002.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/253527				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6054-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Jaroslav Šíma				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	---				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 24. 1. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotazy dodavatele:

Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce. Naše dotazy jsou následující:

Dotaz č. 1:

Jaké jsou požadované emisní limity pro KGJ? V zadání jsou uváděné rozdílné požadavky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje u emisních limitů dodržet požadavek NO_x < 95 mg/Nm³, jak je uvedeno ve specifikaci technologie kotelny.

Dotaz č. 2:

Je nutné dodržet přesnou specifikaci KGJ? Musí mít kogenerační jednotka třícestný katalyzátor? Je nutné dodržet minimální účinnosti dle zadání (Minimální hodnoty účinnosti - Tepelná účinnost % 58,7, Elektrická účinnost % 35,3, Celková účinnost % 93,9, Výkonový ukazatel - 0,64)? Je nutné dodržet rozmezí tepelného výkonu (Parametry hodnoty výkonu – požadovaný tepelný výkon: min 260 kWt – max. 332 kWt. Elektrický výkon kW 200. Příkon plynu (Hi=10kWh/m³, tolerance ±5%)?

Odpověď zadavatele:

V Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, včetně příloh Zadávací dokumentace jsou uvedeny minimální požadavky na KGJ, které musí být dodrženy (Zadávací dokumentace veřejné zakázky, Příloha č. 6 – Technické a provozní požadavky Zadavatele). KGJ musí mít třícestný katalyzátor a musí být splněny požadované minimální hodnoty účinnosti a i ostatní požadavky uvedené v Příloze č. 6 - Technické a provozní požadavky Zadavatele.

Dotaz č. 3:

Kde je místo pro vyvedení el. výkonu z KGJ? V zadání jsme nedohledali.

Odpověď zadavatele:

Místo vyvedení el. výkonu z KGJ je uvedeno ve výkresech D_2_4_2 - KGJ Rok nem přehledné schéma a D_2_4_3 - KGJ Rok nem rozvaděč R1. (Zadávací dokumentace veřejné zakázky, Příloha č. 8 Projektová dokumentace).

Dotaz č. 4:

Cena dodávané elektřiny se vypočítá dle kalkulačního vzorce a je ovlivněna koeficientem slevy k. Bude výše tohoto koeficientu, resp. cena dodávané elektřiny hodnocena, popř. zadaná pro všechny uchazeče stejně?

Odpověď zadavatele:

Výše koeficientu „k“ ani cena dodávané elektřiny není předmětem hodnocení. Způsob stanovení ceny dodávané elektřiny je stanoven v Zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky (včetně Přílohy č. 3 – Smlouva o dodávkách elektrické energie).

Dotaz č. 5:

Je nutné pro zajištění provozu nové kotelny přebírat obsluhu stávající kotelny, popř. v jakém rozsahu?

Odpověď zadavatele:

Není nutné přebírat stávající zaměstnance (obsluhu stávající kotelny) k zajištění provozu nové kotelny. Řešení pracovně právních vztahů se stávajícími zaměstnanci si vyřeší zadavatel samostatně.

Vybraný dodavatel plně zajistí provoz prostřednictvím svých zaměstnanců nebo svých externích spolupracovníků. Toto bude zcela v kompetenci vybraného dodavatele.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Dana Kocová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace