

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

### NÁZEV ZAKÁZKY

### VÝROBA TEPLA A ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM A ELEKTŘINOU, REVITALIZACE KOTELNY V ROKYCANSKÉ NEMOCNICI, a.s.

|                      |   |                |            |                     |                 |
|----------------------|---|----------------|------------|---------------------|-----------------|
| SPISOVÁ ZNAČKA:      | CN/188/CN/21  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 493/22/CN  | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P21V00000685    |
| ODKAZ - EZAK:        | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9002.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9002.html</a>   |                |            |                     |                 |
| ODKAZ VVZ:           | <a href="https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/253527">https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/253527</a>                           |                |            |                     |                 |
| ODKAZ TED:           | <a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6054-2022:TEXT:EN:HTML&amp;src=0">https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6054-2022:TEXT:EN:HTML&amp;src=0</a> |                |            |                     |                 |
| ZADAVATEL:           | Rokycanská nemocnice, a.s.  |                |            |                     |                 |
| SÍDLO:               | Voldušská 750, Rokycany, 337 22   | IČO:           | 26360900   |                     |                 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jaroslav Šíma - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva  |                |            |                     |                 |
| POVĚŘENÁ OSOBA:      | Mgr. Jaroslav Šíma  |                |            |                     |                 |
| ADMINISTRÁTOR:       | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace  |                |            |                     |                 |
| SÍDLO:               | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň   | IČO:           | 72046635   |                     |                 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka  |                |            |                     |                 |
| POVĚŘENÁ OSOBA:      | Ing. Dana Kocová  |                |            |                     |                 |
| E-MAIL:              | <a href="mailto:dana.kocova@cnpk.cz">dana.kocova@cnpk.cz</a>  |                |            |                     |                 |
| DRUH VZ:             | Dodávky   | REŽIM VZ:      | Nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ:        | Otevřené řízení |
| FINANCOVÁNO Z EU:    | ---   |                |            |                     |                 |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 01. 2. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

Umožňují podmínky uvedené v části zadávací dokumentace P6 Technické a provozní požadavky zadavatele optimalizovat výkon kotelny, případně počet instalovaných plynových kondenzačních kotlů?

#### Odpověď zadavatele:

Technické parametry uvedené v příloze zadávací dokumentace „P6 - Technické a provozní požadavky Zadavatele“ jsou považovány za minimální. Jejich nesplnění (nedodržení parametrů) bude důvodem k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Počet kotlů je stanoven v příloze zadávací dokumentace „P6 - Technické a provozní požadavky Zadavatele“ v části „Technické podmínky zadavatele – Kotelna“.

Projektová dokumentace na demolici a stavební úpravy je závazná. Projektová dokumentace na dodávky technologie je uvedena jako podklad a je na rozhodnutí zhotovitele, zda např. rozmístění jednotlivých technologií v daném prostoru ponechá dle zpracované PD, nebo zda provede úpravy, které budou lépe odpovídat jeho návrhu na budoucí provozování. V případě změn je zhotovitel povinen zajistit legalizaci změn se stavebním úřadem (žádost o změnu stavby před dokončením). Zhotovitel je při změnách povinen respektovat nepřekročitelné

půdorysné rozměry stavební části kotelny a technické podmínky na vybavení a provozování nové kotelny jako zdroje vytápění, TUV a elektrické energie.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. Dana Kocová**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace