

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Městys Kolinec		
IČO:	00255688		
Sídlo:	Kolinec čp. 28, 341 42 Kolinec		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	4202/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/187 Průtah Kolinec			
Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	122 966 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	<p>Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Průtah Kolinec" v rozsahu projektové dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace. Jedná se o stavební úpravu průtahu silnice II. třídy v intravilánu obce Kolinec. V rámci stavby je navržena výstavba chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvod srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch, oprava vozovky silnice II/187 a oprava mostu ev.č. 187-007. Dále v rámci rekonstrukce průtahu bude provedena výstavba inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).</p>		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2022-005601		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000754		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	24.02.2022	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	<p>Chtěla bych se ujistit, dle informací od dodavatele materiálu vámi požadovaný obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm se nevyrábí, ale standartně se vyrábí obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm. Skutečně chcete obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm?</p>		
2	<p>V SO 101 Oprava silnice máme pol.: Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 3 943,3300m, přičemž: obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 3 919,1040m, obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 65,1m, obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 221,3930m, což v součtu dělá: 4 205,597m. Je v položce osazení správná výměra? Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 61,1400m, přičemž: obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm 35,7110m obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm 27,4010m což je 63,112m. Je v položce osazení správná výměra?</p>		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Obrubník 1000x80x200 se standardně vyrábí, viz např.: Obrubník PRESB chodníkový ABO 15-10 /1000x80x200 mm/ přírodní/ 33 ks (mpl-stavebniny.cz) Nicméně je možné použít i obrubník 1000x80x250.
ad 2	Položky jsou uvedeny správně. Osazení je čistá výměra, dodávka je navíc počítána s procentní sazbou na prořez.

Datum vyhotovení:	01.03.2022
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky