

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DODATEK Č. 1

Důvod dodatku č.1:

Důvodem dodatku č. 1 je doplnění a odstranění nedostatků k žádosti o vydání společného povolení na základě Výzvy ze dne 26.11.2020, Č.j. OVÚP/8846/20My.

Rozsah dodatku č.1:

V neuváděných odstavcích a textu zůstává platná původní zpráva „B. Souhrnná technická zpráva“. Níže uvedenými odstavci v „B. Souhrnná technická zpráva – dodatek č.1“ jsou nahrazeny příslušné odstavce v původní zprávě „B. Souhrnná technická zpráva“.

B.2.6 Základní charakteristiky objektů

a) Mechanická odolnost a stabilita

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému a empirickými tabulkovými hodnotami.

Změnou účelu u užívání místnosti č. 222 a č. 200 z čekárny/přípravný na sklad nedojde ke změně hodnoty užitého zatížení (3-5 kN/m²), neboť místnost nebude klasifikována dle tabulky užitého zatížení (EN 1991-1-1) do skupiny E, protože v ní bude skladován pouze lehký zdravotnický materiál a pomůcky v objemu pro potřeby daného oddělení.

Stávající strop bude tedy ze statického hlediska vyhovující i pro navrhovaný stav.

V Klatovech dne 3. 12. 2020

Ing. Václav Vlček
Denisova 93/I, Klatovy