

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REKONSTRUKCE KOTELN V BUDOVĚ ŠKOLY NA NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/28/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	1516/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000276
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9499.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábr. Kpt. Nálepky 362				
SÍDLO:	nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01	IČO:	61750883		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Bohumír Kopecký				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Kateřina Zajícová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 4. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Z předložené projektové dokumentace v části plyn není zřejmé, kdo bude dodávat nové plynoměry?

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

Plynoměry vždy dodává plynárenská společnost, v tomto případě tedy *GasNet Služby, s.r.o.*

Dotaz č. 2:

Bylo by k dispozici vyjádření plynáren k dokumentaci? Máme špatné zkušenosti, kdy při dokončování akce dojde k pozastavení prací právě z důvodu, že plynárny nesouhlasí s projektem.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

Vyjádření k projektové dokumentaci, resp. její odsouhlasení od plynáren (firmy GasNet Služby, s.r.o.) mám jen částečné. Provedl jsem návrh celého plynového zařízení vč. osazení plynoměrů. Návrh jsem poslal k odsouhlasení p. Kastlovi z firmy GasNet Služby, s.r.o. On k tomu měl pouze drobnou výhradu k vyřazení obtoku plynoměru, jinak bylo vše v pořádku. Připomínku jsem zapracoval do finálního projektu. Závěrečné písemné odsouhlasení dokumentace však nemám, resp. jsem ho od plynáren nepožadoval, neboť dokumentace nebyla předkládána na stavební úřad. Vzhledem k tomu, že dokumentace byla předběžně odsouhlasena a připomínka zapracována, nemělo by k žádným průtahům či pozastavení prací ze strany plynáren dojít.

Doplněná Zadávací dokumentace: **Vyjádření plynáren k projektové dokumentaci**

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Tomáš Bek
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace