


Pozice č.59.-62. - O5 špaletové okno


horní díl - dvoukřídle okno - křídla otevírává

dolní díl - dvoukřídle okno - křídla otevírává


NÁVRH STÁVAJÍCÍHO OKNA - POHLED VNĚJŠÍ




DOLNÍ KŘÍDLO




HORNÍ KŘÍDLO




NÁVRH OKNA - VNĚJŠÍ POHLED




DOLNÍ KŘÍDLO



HORNÍ KŘÍDLO



NÁVRH OKNA - VNITŘNÍ POHLED



Soupis prvků - dvorní část objektu - počet kusů


Název pozice	Podlaží	křídlo levé	střed	křídlo pravé	délka parapetu
O5	1NP				
	2NP	č.59...1ks		č.60...1ks	1,85m
	3NP	č.61...1ks		č.62...1ks	1,85m

počet celkem 4ks

Špaletové okno- popis výrobku:

Hodnoty okna	Uw=1,1 Rw=44 dB
Rám a křídlo	Smrkové třívrstvé lepené lamely v nenastavovaném nebo nastavovaném provedení, rozměr hranolu po opracování: rám - vnitřní (60/44)mm a vnější (60/48)mm, křídlo vnitřní (55/48)mm a vnější (55/58)mm. Spojení rámu je provedeno pomocí kolíků o průměru 8 mm a délce 60mm. Spojení křídel je provedeno na čep a rozpor. Špaleta byla upravena vložením dřevěné desky po celém obvodu okna do celého prostoru vzniklého mezi ozuby Lepeno lepidlem na bázi vodou rozpustné PVAc disperze s odolností proti vodě D4 dle ČSN EN 204 - 80°tepelná odolnost podle WATT91 (1-složkové PU-lepidlo neobsahující rozpouštědla vytvřzující vzdušnou vlhkost - pomalé polyuretanové lepidlo na dřevo D4 otevřená doba 45 min., lisovací čas cca 90min.)
Zasklení	Izolační dvojsklo osazené ve vnějším křídle ve složení: 4 mm čiré sklo - 12 mm distanční profil TGI Argon 90% - 4 mm tvrzené -lplus Top 1.1 jednoduché sklo osazené ve vnitřním křídle: 4 mm čiré sklo, zasklení je provedeno pomocí dřevěné zasklívací lišty (29 x 15) mm a utěsněno silikonovým tmelem
Těsnění funkční spáry	Těsnění z materiálu TPE (termoplastické elastomery) vnitřní těsnění leží na všech křídlech uloženo v drážce: dutinové vkládané v rozích ohýbané, nastřížené
Kování	Rustikální klika (případně kopie nebo repase stávající kliky) na vnitřní straně pravého vnitřního a vnějšího křídla + zástrč s dvoubodovým válečkovým uzávěrem: 3 x závěs na vnějších i vnitřních křídlech, levá i pravá křídla otvírává, kování nové - nerepasované , závěsy nové - nerepasované, táhlový otevírač s mechanismem na vyklápění ext křídla a sklápění interiérového křídla repasován z původních oken
Povrchová úprava	4 vrstvy vodouředitelné barvy 1) impregnace proti plísní a dřevokazným houbám 2) základní nátěr aplikovaný namáčením 3) plnicí mezilak 4) vrchní lak v požadovaném odstínu RAL - bílá, případně její odstíny
Parapety vnitřní	Smrkové lepené lamely v nenastavovaném nebo nastavovaném provedení, šířka a hloubka dle doměřené niky, předpoklad 150mm hloubka, šířka = šířka vnitřní části okna
Celoobvodové lišty	Smrkové lepené lamely v nenastavovaném nebo nastavovaném provedení (13/50)mm, šířka upravena dle niky.
Parapety vnější	Stávající parapety budou klempířsky upraveny a napojeny na nově osazené prvky oken
Spára mezi rámem okna a zdívm	bude řešena komprimační páskou a paropropustnou a parotěsnou folií. Pokud nebude možno technicky řešení spáry provést jako dodatečné opatření, je možno využít jednosložkovou nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu. Vlastnosti pěny: · splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 na montáž oken VODOTĚSNÁ (9A = 600 Pa) A VZDUCHOTĚSNÁ (třída 4 = 600 Pa) · celoroční využití -15°C až 35°C (mrazuodorná) · nízkoexpanzní a rychlotvrdnoucí · vynikající tepelněizolační a zvukoizolační vlastnosti · odolná proti tvoření plísní a hub

ZÁKRESY OKEN A DVEŘÍ PROVEDENY Z INTERIÉROVÉ I EXTERIEROVÉ STRANY
DODAVATELPROVEDE VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ POZICE, UVEDENÉ ROZMĚRY NESLOUŽÍ PRO ZADÁNÍ VÝROBY!!!

zodpovědný projektant :	Ing. arch. Václav Mastný	vypracoval / kreslil :	Ing. F. Štádlr	 architektonický ateliér mastný www.mastny.cz	ATELIÉR MASTNÝ Nám. T. G. Masaryka 9, 301 38 Plzeň tel: 377 223 992, mastny@mastny.cz IČ: 11620596 DIČ: CZ 5901205949
investor :	SPŠ Stavební Plzeň Chodské nám.2, 301 00, Plzeň				
akce :				datum :	01/2021
Výměna oken - dvorní strana 1.NP, únikové chodby SPŠ Stavební Plzeň - <u>3.etapa</u>				účel :	PD
				část :	D.arch.staveb. část
výkres :	VÝPIS PRVKŮ - POZICE č.59-62 O5-schéma			M 1:20	číslo/paré :
					D.8