

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.	8463/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce mostu ev. č. 198 44 – 4 Chodský Újezd			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	14 367 625,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce mostu ev. č. 198 44 – 4 za obcí Chodský Újezd přes Hamerský potok dle PDPS a soupisu prací s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 198 44 – 4 Chodský Újezd“.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000367		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 07.04.2022 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Po prozkoumání poskytnuté zadávací dokumentace jsme zjistili, že výkaz výměr obsahuje samostatný stavební objekt SO 201b Most přes Hamerský potok - Hlubinné založení. V poskytnuté dokumentaci jsme o těchto uváděných pracích nenašli nic. Doplní zadavatel příslušné podklady?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	V dokumentaci PDPS není tento SO 201b Most přes Hamerský potok – Hlubinné založení zpracován. Podle projektanta se má odstranit starý most, ale opěry ponechat a vyhodnotit jejich stav. V případě, že bude jejich stav vyhodnocen jako dobrý, tak dále postupovat podle projektu beze změn a SO 201b se nebude realizovat. Pokud bude jejich stav vyhodnocen jako nevyhovující, tak se bude SO 201b realizovat a dojde k demolici původních opěr a výstavbě nových opěr, hlubinně založených. To bude pak zapracováno do RDS, která se pro stavbu bude zpracovávat. Zadavatel si proto pro tento případ nechal dodatečně tuto činnost zpracovat do soupisu prací, jako samostatný stavební objekt k ocenění budoucím zhotovitelem, aby nedošlo k administrativním komplikacím nebo přerušení stavby z důvodu případné demolice původních mostních opěr.		
Datum vyhotovení:		07.04.2022	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky