



Poznámka:

Detail výměny zhlaví vazných trámů viz konstrukční část.
Nahnilá část zhlaví vazných trámů se odřízne 300 mm od líce zdi a vazný trám se zesílí oboustrannými příložkami. Na uliční straně budovy budou příložky profilu 100/240, na straně dvorní 60/240. Příložky se sešroubují s vazným trámem svorníky M20 a M16. Vazný trám i příložky budou ošetřeny impregnací proti plísni a hnilobě. Délka příložek u vazeb na dvorní straně východní částí budovy s větším rozponem budou prodlouženy až k sloupkům, tedy z 2000 mm na délku cca 3500 mm.

Investor: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň				ING. RUDOLF JEDLIČKA Pod Nemocnicí 1040/II 33701 Rokycany	
CAD	Zodp. projektant	Ved. projektant	Statik		
Opatrný	Ing. Jedlička	Ing. Jedlička	Ing. Racek		
				Stupeň	DPS
Obec: Plzeň		Kraj: Plzeňský		Datum	02/2022
Akce:	Výměna střešní krytiny Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň			Zakázk. číslo	663
				Formát	2 x A4
				Měřítko	1:10
Obsah:	Detail zhlaví vazného trámu			Číslo přílohy	1.9